ADDENDA N° 1

Asunción, 29 de Mayo del 2013

Señores
Oferentes
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme Ustedes., a fin de remitir las aclaraciones las especificaciones técnicas para el llamado de **"Adquisición de Extinguidores",** con **ID Nº 253.556**.- al respecto informo cuanto sigue:

ADQUISICION DE EXTINTORES DE INCENDIO

1.- Accesorios:

Todos los extintores, que por su tamaño puedan ser colocados suspendidos en pared, deberán contar con soporte metálico de suspensión y baliza acrílica de señalización.-

2.- Mano de obra de colocación:

Se deberá prever en la cotización, el monto correspondiente a la mano de obra y accesorios menores para la colocación de los extintores, en los lugares determinados dentro del edificio de la Terminal de Ómnibus de Asunción.-

3.- Sistema de traslado:

Los Extintores de CO2 de 10 Kilos, por su tamaño deberán contar con sistema de traslación o ruedas adecuadas para su traslado dentro y fuera de la institución.