DETALLE DE CARGAS TABLERO SECCIONAL PISO 1 TS2P1

CTO	Fluoresc.		Lamp Bajo cons.		Lamp. descarga		Dicroled		Toma Corriente		Acond. de Aire		Otros	N°	W	Watios	R	S	T	RST
N°	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W				Parciales				
101	9	900	1	20					1	100						1020	1020			
102	11	1100	3	60					3	300						1460		1460		
103	11	1100	5	220												1320			1320	
104	7	700														700	700			
105									7	700						700			700	
106									4	400						400	400			
107									3	300						300	300			
108									3	300						300			300	
109									6	600						600	600			
110									5	500						500		500		
111									3	300						300			300	
112									6	600						600			600	
PC101													Tomas Amer.	5	1500	1500	1500			
PC102													Tomas Amer.	3	900	900		900		
PC103													Tomas Amer.	3	900	900			900	
PC104													Tomas Amer.	3	900	900			900	
PC105													Tomas Amer.	1	300	300	300			
PC106													Tomas Amer.	3	900	900		900		
113											1	1500				1500	1500			
114											1	1500				1500		1500		
115											1	1500				1500		1500	1500	
116											1	1500				1500	1500			
117											1	2250				2250		2250		
118											1	2250				2250			2250	
119											1	2250				2250	2250			
120											1	1500				1500		1500		
121											1	1250				1250			1250	
Equilibrio por Fase																	10070	10510	10020	

CARGA TOTAL 30.600 W

DETALLE DE CARGAS TABLERO SECCIONAL AIRE TSAA (PISO 1)

CTO	Fluorescente		Lamp Bajo cons.		Lamp. descarga		Ventilador techo		Toma Corriente		Acond. de Aire					Watios	R	S	T	RST
N°	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W				Parciales				
01											1	4500	36000 btu/h			4500				4500
02											1	4500	36000 btu/h			4500				4500
Equilibrio por Fase																				

CARGA TOTAL 9000 W