Villeta, 21 de noviembre de 2017.

ADENDA N° 1/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N°27/2017 - ID N° 338.305 "COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE VILLETA Y EL SERVICIO CONEXO DE INSTALACIÓN DE LOS AIRES AONDICIONADOS"

PUNTO 1:
DONDE DICE:

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

TODO OFERENTE INTERESADO PODRÁ REALIZAR LA VISITA TÉCNICA A MODO DE PREVER EN EL PRESUPUESTO EL SERVICIO CONEXO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS EN LOS ÍTEM 1,2,3 Y 4.

Ítems	Cantidad	Descripción del Bien	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad de Medida
1	3	Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU Frio/Calor - Provisión e instalación	Acondicionadores de aire split pared de 12.000 BTU/h; control remoto programable con función sleep; autorestart; filtro lavable; compresor rotativo; instalación (no se permitirá uso de kits sino cañerías de cobre de pared gruesa y aislación rubatex), soportes para condensadoras, alimentación eléctrica desde el tablero (incluyendo llaves TM; cableado); canaletas plásticas y puesta de funcionamiento.	Unidad

2	2	Acondicionadores de Aire Tipo Split de 18.000 BTU Frio/Calor - Provisión e instalación	Acondicionadores de aire split pared de 18.000 BTU/h; control remoto programable con función sleep; autorestart; filtro lavable; compresor rotativo; instalación (no se permitirá uso de kits sino cañerías de cobre de pared gruesa y aislación rubatex), soportes para condensadoras, alimentación eléctrica desde el tablero (incluyendo llaves TM; cableado); canaletas plásticas y puesta de funcionamiento	Unidad
3	1	Acondicionadores de Aire Tipo Split de 24.000 BTU Frio/Calor - Provisión e instalación	Acondicionadores de aire split pared de 24.000 BTU/h; control remoto programable con función sleep; autorestart; filtro lavable; compresor rotativo; instalación con 8 m. de cañerías (no se permitirá uso de kits sino cañerías de cobre de pared gruesa y aislación rubatex), soportes para condensadoras, alimentación eléctrica desde el tablero (incluyendo llaves TM; cableado); canaletas plásticas y puesta de funcionamiento	Unidad
4	1	Acondicionadores de Aire Tipo Split de 36.000 BTU Frio/Calor - Provisión e instalación	Acondicionadores de aire split pared de 36.000 BTU/h; control remoto programable con función sleep; autorestart; filtro lavable; compresor rotativo; instalación con 8 m. de cañerías (no se permtirá uso de kits sino cañerías de cobre de pared gruesa y aislación rubatex), soportes para condensadoras, alimentación eléctrica desde el tablero (incluyendo llaves TM; cableado); canaletas plásticas y puesta de funcionamiento	Unidad
5	1	Cafetera Eléctrica según especificaciones tecnicas	Potencia: 800W. - Capacidad: 15 tazas. - Dispositivo anti-goteo. - Diseño elegante. - Porta-filtro permanente.	Unidad

6	1	Licuadora según especificaciones técnicas	Jarra con capacidad de 2 litros -2 velocidades -Potencia de 600 W -Cuchillas en acero inoxidable	Unidad
7	1	Horno Microonda según especificaciones técnicas	Capacidad de 25lts. -900 watts de potencia -Panel Digital -Plato Giratorio de Cristal	Unidad
8	1	Mixtera capacidad doble según especificaciones técnicas	Capacidad para 4 sandwiches (4 panes) - Potencia de 1400W - Luz de funcionamiento - Placas antiadherentes - Mango de aislamiento térmico con bloqueo	Unidad
9	1	Televisor de 42 pulgadas según especificaciones técnicas	42 pulgadas: - Resolución: 1920 x 1080p Full HD. - LED. - HDMI: 1. - USB: 1. - Entrada VGA.	Unidad
10	1	Heladera de 2 puertas según especificaciones técnicas	Cap.: 280 lts - 2 puertas - Frío seco - Estantes regulables de vidrio templado - Crisper p/ frutas y verduras - 1 parrilla en el congelador - 4 anaqueles multiuso	Unidad
11	3	Bebedero Eléctrico según especificaciones técnicas	Caliente y fría. -con dos filtros internos, el prefiltro y el filtro. -Vida útil del elemento filtrante (repuesto): 6 meses Depósito de agua (3.3L) en plástico no tóxico (que sea apto para alimentos) con bobina externa: que facilite la limpieza y no altere las propiedades del agua, que cuente con nanotecnología en sus paredes internas, para inhibir la proliferación bacterias.	Unidad

DEBE DECIR:

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

TODO OFERENTE INTERESADO PODRÁ REALIZAR LA VISITA TÉCNICA EN HASTA UN DÍA ANTES DE LA FECHA DE APERTURA A MODO DE PREVER EN EL PRESUPUESTO Y EL SERVICIO CONEXO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS EN LOS ÍTEM 1,2,3 Y 4.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS ÍTEMS N° 1 – 2 – 3 Y 4:

SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Se deberá tener en cuenta las Instrucciones mencionadas en la **Circular DNCP Nº 02/2.015**, referente al Gas ecológico conforme a las normas internacionales vigentes.

Todos los oferentes deberán observar las disposiciones legales dictadas por la Secretaria de Ambiente, específicamente en lo que respecta a la Resolución SEAM N° 1.242/2014, la Resolución SEAM 462/2016, la Ley N° 5.211/2014 "De Calidad del Aire" y el Decreto N° 12.685/2008 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnología Alternativas", referente a la importación y comercialización de equipos de acondicionadores de aire.

Para la instancia eléctrica se deberá proveer: Instalación de circuito en el tablero de distribución para cada equipo de A.A, provisión de llaves termo magnéticas, llaves de encendido y corte, provisión de todos los materiales para el cableado eléctrico (cables y canaletas). Filtros para pureza de aire y Bajo consumo de energía

La Garantía deberá cubrir los siguientes eventos: Falla del motor ventilador, motor compresor, capacitor, sensor de temperatura, Ojo de mando, Paquete electrónica, contactor de motor y carga de Gas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.

Ítems	Cantidad	Descripción del Bien	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad de Medida
1	3	Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU Frio/Calor - Provisión e instalación	Acondicionadores de aire split pared de 12.000 BTU/h; sistema silencioso. control remoto programable con función sleep; autorestart; modo frio y modo calefacción -flujo de aire bireccional (movimiento horizontal y vertical de aleta) compresor rotativo; Tipo de gas refrigerante: R-410A, con Filtros para pureza de aire y Bajo consumo de energía. La cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberá ser de cobre, **1 (un) año de garantía** como mínimo. Iinstalación (cañerías de cobre de pared gruesa y aislación), soporte metálico para condensadoras, alimentación eléctrica desde el tablero (incluyendo provisión de llaves termo magnéticas, llaves de encendido y corte, provisión de todos los materiales para el cableado eléctrico (cables y canaletas); y puesta de funcionamiento.	Unidad
2	2	Acondicionadores de Aire Tipo Split de 18.000 BTU Frio/Calor - Provisión e instalación	Acondicionadores de aire split pared de 18.000 BTU/h; sistema silencioso, control remoto programable con función sleep; autorestart; modo frio y modo calefacción -flujo de aire bireccional (movimiento horizontal y vertical de aleta) compresor rotativo; Tipo de gas refrigerante: R-410A, con Filtros para pureza	Unidad

			de aire y Bajo consumo de energía. La cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberá ser de cobre, **1 (un) año de garantía** como mínimo. Iinstalación (cañerías de cobre de pared gruesa y aislación), soporte metálico para condensadoras, alimentación eléctrica desde el tablero (incluyendo provisión de llaves termo magnéticas, llaves de encendido y corte, provisión de todos los materiales para el cableado eléctrico (cables y canaletas); y puesta de funcionamiento.	
3	1	Acondicionadores de Aire Tipo Split de 24.000 BTU Frio/Calor - Provisión e instalación	Acondicionadores de aire split pared de 24.000 BTU/h; sistema silencioso, control remoto programable con función sleep; autorestart; modo frio y modo calefacción -flujo de aire bireccional (movimiento horizontal y vertical de aleta) compresor rotativo; Tipo de gas refrigerante: R-410A, con Filtros para pureza de aire y Bajo consumo de energía. La cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberá ser de cobre, **1 (un) año de garantía** como mínimo. Iinstalación (cañerías de cobre de pared gruesa y aislación), soporte metálico para condensadoras, alimentación eléctrica desde el tablero (incluyendo provisión de llaves termo magnéticas, llaves de encendido y corte, provisión de todos los materiales para el cableado eléctrico (cables y canaletas); y puesta de funcionamiento.	Unidad

4	1	Acondicionadores de Aire Tipo Split de 36.000 BTU Frio/Calor - Provisión e instalación	Acondicionadores de aire split pared de 36.000 BTU/h; sistema silencioso, control remoto programable con función sleep; autorestart; modo frio y modo calefacción -flujo de aire bireccional (movimiento horizontal y vertical de aleta) compresor rotativo; Tipo de gas refrigerante: R-410A, con Filtros para pureza de aire y Bajo consumo de energía. La cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberá ser de cobre, **1 (un) año de garantía** como mínimo. Iinstalación (cañerías de cobre de pared gruesa y aislación), soporte metálico para condensadoras, alimentación eléctrica desde el tablero (incluyendo provisión de llaves termo magnéticas, llaves de encendido y corte, provisión de todos los materiales para el cableado eléctrico (cables y canaletas); y puesta de funcionamiento.	Unidad
5	1	Cafetera Eléctrica según especificaciones tecnicas	Potencia: 800W. - Capacidad: 15 tazas. - Dispositivo anti-goteo. - Diseño elegante. - Porta-filtro permanente.	Unidad
6	1	Licuadora según especificaciones técnicas	Jarra con capacidad de 2 litros -2 velocidades -Potencia de 600 W -Cuchillas en acero inoxidable	Unidad
7	1	Horno Microonda según especificaciones técnicas	Capacidad de 25lts. -900 watts de potencia -Panel Digital -Plato Giratorio de Cristal	Unidad
8	1	Mixtera capacidad doble según especificaciones técnicas	Capacidad para 4 sandwiches (4 panes) - Potencia de 1400W - Luz de funcionamiento - Placas antiadherentes	Unidad

			- Mango de aislamiento térmico con bloqueo	
9	1	Televisor de 42 pulgadas según especificaciones técnicas	42 pulgadas: - Resolución: 1920 x 1080p Full HD. - LED. - HDMI: 1. - USB: 1. - Entrada VGA.	Unidad
10	1	Heladera de 2 puertas según especificaciones técnicas	Cap.: 280 lts - 2 puertas - Frío seco - Estantes regulables de vidrio templado - Crisper p/ frutas y verduras - 1 parrilla en el congelador - 4 anaqueles multiuso	Unidad
11	3	Bebedero Eléctrico según especificaciones técnicas	Caliente y fría. -con dos filtros internos, el prefiltro y el filtro. -Vida útil del elemento filtrante (repuesto): 6 meses Depósito de agua (3.3L) en plástico no tóxico (que sea apto para alimentos) con bobina externa: que facilite la limpieza y no altere las propiedades del agua, que cuente con nanotecnología en sus paredes internas, para inhibir la proliferación bacterias.	Unidad

Las especificaciones aquí establecidas son las mínimas requeridas.

<u>PUNTO 2.</u> Se adecuan las descripciones y los precios referenciales de la lista de precios en el SICP.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE VILLETA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

CYNTHIA GIMENEZ VALLEJOS
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta