ACLARATORIA Nº 01/2018

Licitación Pública Nacional Nº 01/2018

"CONSTRUCCION DE CALLES INTERNAS – PRIMERA ETAPA"

ID Nº 346.898

Fecha: 05 de junio de 2018.-

CONSULTA

Se solicita aclaración en cuanto a lo contemplado en la planilla de computo métrico en el punto 1.7 que refiere a la preparación de "Base suelo Cemento compactado e=30 cm", y en el Capitulo 2, numeral 2 Especificaciones Técnicas sobre ese ítem detalla textualmente: "Base de suelo cemento compactado de 15 cm de espesor en el PBC, por lo expuesto se considera que se cometió un error involuntario.

RESPUESTA

La convocante en respuesta a lo manifestado ha verificado que existe dicha inconsistencia por lo que ha decidido realizar la corrección del mismo mediante la Adenda Nº 02/2018 a dichas especificaciones técnicas (Favor remitirse a la misma en el SICP).-

REPUBLICA DEL PARAGUAY • Fe en la Justicia y la Verdad y Gobernarás el Mundo • 1991 RECTORADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador – UOC