CIRCULAR ACLARATORIA N° 1/10

CONCURSO DE PRECIOS N° 1/10 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS"

ID. N° 193.082

ACLARACIÓN

CONSULTA NR. 1

Item: 5

Código Catalogo: 39121004-014

Descripción del Bien: UPS de 10kVA – Garantía de 2 (dos años)

Exigen:

- Mantenimiento: Soporte de mantenimientos preventivo del equipo ofertado, mano de obra incluyendo limpieza de componentes, chequeo cada 6 meses en fecha a ser definida por el oferente, se aplicara durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor

Teniendo presente que para efectuar el mantenimiento preventivo cada (6) seis meses exigido, obligatoriamente se debe "apagar o efectuar un shut-down de la carga protegida":

- Respetuosamente consultamos si a más del UPS exigido, **también se debe suministrar una llave de bypass** que permite "baypasear la carga protegida *"SIN APAGAR o EFECTUAR UN SHUT-DOWN DE LA MISMA"* quitar el UPS, efectuar el mantenimiento preventivo, controlar el UPS y finalmente volver a ponerlo en servicio hasta el próximo mantenimiento preventivo, todo sin afectar y sin interrumpir los servicios suministrados por la carga protegida.

Favor confirmar si nuestra interpretación es correcta, es decir, agradeceremos nos aclaren SI SE DEBE O NO INCLUIR con el UPS del LOTE 5 una llave de Bypass de la misma marca del UPS inclusive con la misma garantía de 2 años exigida, para efectuar los mantenimiento preventivos ***SIN ESTAR EL CONTRATANTE OBLIGADO A EFECTUAR UN SHUT-DOWN de la carga y los servicios suministrados y soportados por el UPS***. **FAVOR ACLARAR.**

Respuesta N° 1
No se debe incluir llave de Bypass con la UPS.

CONSULTA NR. 2

Item: 5

Código Catalogo: 39121004-014

Descripción del Bien: UPS de 10kVA – Garantía de 2 (dos años)

Exigen:

- Declaración jurada de partes y o repuestos: Presentar declaración jurada de que el equipo ofertado cuenta con repuestos de todas sus partes por un periodo de 5 años.

Teniendo presente que las partes o repuestos son suministradas por los fabricantes de las distintas marcas de UPSs:

- Respetuosamente consultamos si la declaración jurada de que el equipo ofertado cuenta con repuestos de todas sus partes por un periodo de 5 años debe ser del FABRICANTE o basta con una declaración jurada del oferente (sin que intervenga el Fabricante del UPS). **FAVOR ACLARAR.**

Respuesta N° 2
Se aceptara declaración jurada del Fabricante o del Oferente de que el equipo ofertado cuenta con repuestos de todas sus partes por un periodo de 5 años.

CONSULTA NR. 3

Item: 5

Código Catalogo: 39121004-014

Descripción del Bien: UPS de 10kVA – Garantía de 2 (dos años)

Exigen:

- Autonomía: Autonomía de carga en minutos a media ***carga plena*** de (15) quince minutos

- Respetuosamente solicitamos nos informen, debido a que no esta lo suficientemente claro si la autonomía de 15 minutos exigidas es a:

  1. A **MEDIA CARGA**, es decir a 5kVA
  2. O a **CARGA PLENA**, es decir a 10kVA.

- **FAVOR ACLARAR.**

Respuesta N° 3
La autonomía de 15 minutos debe ser a carga plena.

CONSULTA NR. 4

Item: 5

Código Catalogo: 39121004-014

Descripción del Bien: UPS de 10kVA – Garantía de 2 (dos años)

Exigen:

- NINGUNA APROBACIÓN DE NORMAS ELECTRICAS, DE SEGURIDAD, DE RENDIMIENTO, etc., tales como (por mencionar algunas)
  - IEC 62040-3: UPS – Requisitos de Performance y Procedimientos de Ensayos
  - IEC 62040-2: UPS - Requisitos de Compatibilidad Electromagnética
  - IEC 62040-1-1: UPS - Requisitos Generales y de Seguridad en la Instalación y Operación
  - IEC 61000: UPS - Compatibilidad Electromagnética
  - EN 50091-1: UPS - Requisitos Generales y de Seguridad en la Instalación y Operación
  - EN 50091-2: UPS - Requisitos de Compatibilidad Electromagnética

Por tratarse de UPS's de ALTA POTENCIA, respetuosamente consultamos si nuestra interpretación es correcta:

- Deben cotizarse una unidad UPS de 10kVA sin que la misma tengan aprobaciones de las agencias de seguridad (algunas de ellas citadas más arriba a modo ilustrativo) teniendo presente que las aprobaciones de las agencias de seguridad más arriba mencionadas, garantizan que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico. **FAVOR ACLARAR.**

Respuesta N° 4
Con relación a las normas eléctricas, **se exigen requisitos de compatibilidad electromagnética.**

CONSULTA NR.5

Item: 5

Código Catalogo: 39121004-014

Descripción del Bien: UPS de 10kVA – Garantía de 2 (dos años)

Favor informar si el Gabinete del UPS debe ser Torre o debe ser Rackeable. Si la exigencia fuere gabinete rackeable, favor informar si se debe o no cotizar e incluir como parte de la propuesta el kit de rieles original del fabricante para su correcto montaje en un Rack de 19". **FAVOR ACLARAR.**

Respuesta N° 5
EL gabinete de la UPS debe ser tipo torre.

CONSULTA NR. 6

Item: 5

Código Catalogo: 39121004-014

Descripción del Bien: UPS de 10kVA – Garantía de 2 (dos años)

Favor informar si el UPS de 10kVA debe GARANTIZAR que la CARGA DE BATERÍAS SEA CON COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA considerando que esta característica prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías. **FAVOR ACLARAR.**

Respuesta N°6
No se requiere garantizar que la carga de baterías sea con compensación de temperatura.

CONSULTA NR. 7

Item: 5

Código Catalogo: 39121004-014

Descripción del Bien: UPS de 10kVA – Garantía de 2 (dos años)

Exigen:

- Administración: Interfaz Ethernet para la administración remota

Favor informar si consideran necesario que la placa de red Ethernet para Administración remota exigida tenga un sensor externo de temperatura para verificar el real funcionamiento del aire acondicionado de la sala donde serán instalados estos equipos. **FAVOR ACLARAR.**

Respuesta N° 7
No se requiere sensor de temperatura.

CONSULTA NR. 8

Item: 5

Código Catalogo: 39121004-014

Descripción del Bien: UPS de 10kVA – Garantía de 2 (dos años)

Consultamos si el UPS a ser cotizado debe poseer la posibilidad de ajustar la tensión de entrada a por ejemplo 160V – 280V. Esta consulta obedece a que si ANDE no suministra 220V, lo cual es sumamente frecuente, el UPS entra en baterías. Si el UPS se setea o parametriza a 160V – 280V el UPS no entrará en batería, salvo que la variación sea mayor a los umbrales (160V-280V) señalados. Otro punto positivo, es que se preserva la vida útil de la batería. **FAVOR ACLARAR.**

Respuesta N° 8
No se requiere poseer la posibilidad de ajustar la tensión de entrada.

CONSULTA NR. 9

Item: 5

Código Catalogo: 39121004-014

Descripción del Bien: UPS de 10kVA – Garantía de 2 (dos años)

Exigen:

- Instalación: El proveedor deberá incluir en su oferta la instalación completa y puesta en funcionamiento del la UPS por técnicos calificados para realizar el trabajo. Mas la provisión de los cables necesarios para la alimentación de la UPS y de la salida correspondiente con el milimetraje que le corresponde según el manual.

Respetuosamente consultamos:

1. ENTRADA: Cuál es la distancia - en metros - desde el tablero del cual se deberá tomar la alimentación que finalmente alimentará el UPS de 10kVA
2. SALIDA: Cuál es la distancia - en metros - desde el UPS al tablero de distribución (suponemos que desde este tablero de distribución la Contratante, a su cargo, alimentará la carga protegida por el UPS, suposición que solicitamos sea confirmada)

FAVOR ACLARAR.

Respuesta N° 9

La distancia máxima de entrada es de 10 metros y la distancia máxima de salida 3 metros.

Sonia Sánchez D.
Coordinadora Administrativa
Programa de Fortalecimiento del INCOOP