DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE N° 810/2012

"SUMINISTRO DE POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO PRESERVADO DE 12m, 300 daN"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 11 de octubre de 2012

Señor(es)

Hemos recibido de potenciales oferentes las consultas que se describen más abajo, a la cual damos respuesta a continuación:

Consulta 1

Ref.: Licitación Pública Nacional N2 810/12 "Suministro de Poste de Madera en Eucalipto Preservado de 12 m, 300 daN"

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en relación a la Licitación de referencia, a fin de realizar la siguiente consulta:

En los Postes M según las especificaciones técnicas, la cima mínima es de 452 mm o sea 14,30 cm de diámetro y base mínima de 946 mm o sea 30,11 cm de diámetro.

La madera de eucalipto generalmente no tiene esa conicidad, por lo tanto consultamos si se respeta la cima o la base ya que de otra manera es imposible cumplir esa especificación, porque si se respeta la base podría haber un exceso en la cima.

Las Normas IRAM de Argentina tienen las siguientes medidas:

12.00 m Livianos diámetro mínimo en cima 440 mm base mínima 628 mm

12.00 m Medianos " " " " " " 487 mm " " " 691 mm

12.00 m Gruesos " " " " " " 534 mm " " " " 785 mm

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, solicitamos que dicha especificación se ajuste a parámetros y normas que permitan un margen en las medidas y tolerancias de los postes de modo a que se pueda cumplir fehacientemente con lo solicitado por la convocante.

Respuesta 1

Favor remitirse a la Adenda N° 3

A N D E