LLAMADO M.O.P.C. N° 83/2014

ID N° 280942

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL ARROYO LEANDRO SOSA DEL Bº SANTO DOMINGO DE LA CIUDAD DE LAMBARÉ"

Asunción, 01 de octubre de 2014

NOTA ACLARATORIA N° 2

A continuación se transcriben las aclaraciones en base a consultas hechas por los potenciales oferente.

1. En el Ítem 1.9 "Sumidero Canal de 0,80 x 0,50 con cordón cuneta", Favor detallar en el plano, en qué parte se encuentran los cortes transversales A-A y B-B.

   Respuesta.: El Corte Transversal A-A se encuentra en la página 130 del Anexo V– Planos del Pliego de Bases y Condiciones. El Corte Transversal B-B sería perpendicular al anterior (longitudinal al eje de la galería) y en el mismo punto.

2. En el ítem 1.10 "Sumidero Simple de 1 x 1,15 con cordón cuneta" No se especifica las medidas del cordón, solicitamos dicho dato y/o especificaciones técnicas.

   Respuesta.: La Consulta 2 no corresponde a la descripción de la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto expresado en la ADDENDA N° 5 incorporado al Portal de la D.N.C.P. Con respecto a las medidas del cordón, en la ADDENDA N° 5 se especifica que deberán presupuestarse 6 (seis) unidades conforme al Ítem 1.10 y las medidas están especificadas en los planos de las páginas 130 y 137 (Corte Transversal A-A), correspondiente al Anexo V. Plano de Obras, incorporado al portal de la D.N.C.P.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. LILIAN CAÑETE.
Directora
Unidad Operativa de Contratación