Aclaraciones 01
A la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2013
"Adquisición e Instalación de Transformadores Eléctricos"

San Lorenzo, 03 de Mayo de 2013

Consulta 1

1. Las llaves termo magnéticas ofertadas pueden ser de procedencia asiática?

Respuesta: No existen restricciones en cuanto al origen del fabricante. Se deberá acreditar que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados. (IAO 18.1)

Consulta 2

2. Se respetan las cantidades existentes en planilla? Qué pasa si se necesita o más o menos?

Respuesta: Las cantidades solicitadas en las planillas de especificaciones técnicas son las necesarias y se deberán instalar todas.

Consulta 3

3. Los transformadores deberán ser instalados con banco de capacitores?..

Respuesta: NO, no deben ser instalados con banco de capacitores. Limitarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 4

4. En el suministro del Puesto de Distribución de 500 kva. Figuran materiales existentes. Se pueden reutilizar los componentes?

Respuesta: NO, todos los tableros y demás bienes solicitados deben ser nuevos. No se podrá reutilizar ni reciclar ningún componente. Los bienes existentes quedaran en la Institución.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO Sub U.O.C.

Enrique Valdez Artaza
Responsable de UOC Nº 34