CD Nº 29/2016 "ADQUISICION DE TRANSFORMADOR" ID Nº 312.677.-

ADENDA Nº 07

1. Quedan las fechas como sigue:

FECHA TOPE DE CONSULTAS	30/06/2016	**HORARIO**	08:00
FECHA TOPE DE ENTREGA DE PROPUESTAS	05/07/2016	**HORARIO**	08:00
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS	05/07/2016	**HORARIO**	08:15

2. Anexo C, Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos.
   1. Especificaciones Técnicas.

DONDE DICE:

Nº	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
1	Transformador de potencia trifásico	Transformador de fase trifásica, con una potencia de 200 KVA, con una frecuencia de 50 a 60 HZ, tención primaria MT 23.000, tención secundaria MT 220/380. Refrigeración: Circulación natural de aceite aislante continuo, con una garantía mínima de 01 (un) año. Los potenciales oferentes deberán cotizar con su oferta: la instalación y puesta en marcha, más todos los materiales necesarios para la instalación del mismo.

DEBE DECIR:

Nº	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
1	Transformador de potencia trifásico	Transformador de fase trifásica, con una potencia de 200 KVA, con una frecuencia de 50 - 60 HZ, tención primaria MT 23.000 V, tención secundaria BT 380/220 V. Refrigeración: Circulación natural de aceite aislante continuo, con una garantía mínima de 01 (un) año. Los potenciales oferentes deberán cotizar con su oferta: la instalación y puesta en marcha, más todos los materiales necesarios para la instalación del mismo.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
CAP F DEM – Jefe UOC Nº 3

ISO 9001 NQAR