Aclaratoria 1

Contratación Directa Nº 13/13 – Adecuación de Instalaciones Eléctrica de la DPNC (ID Nº 257.452)

Se cita en las Especificaciones Técnicas un cuadro de los materiales a utilizar, en el mismo existe el ítem 11 el cual se transcribe a continuación:

11	Tablero de transferencia para 6 llaves	1	Unidad	1

Al respecto se aclara que la Convocante se refiere a un tablero para 6 llaves que sería utilizado como receptor del tablero de transferencia del Generador.

Se realiza la aclaración para lo que hubiere lugar.

Asunción, 20 de setiembre de 2013.

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COORD. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. NATALIA MARTÍNEZ, COORDINADORA INTERINA
COORDINACIÓN DE LA UOC