Asunción, 13 de marzo de 2013

ADENDA N°2

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., para comunicar la ADENDA N° 2 realizada al llamado *LPN Nº 02/2013* ***"Adquisición de Equipos y Montaje de Data Center"*** **ID 253.923 (SBE)**, que modifican los plazos y el contenido de las bases y condiciones conforme a lo detallado más abajo:

SECCION I.
CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA

La Convocante realizará una **Junta de Aclaraciones POR UNICA VEZ**

Dirección: Estados Unidos Nº 961 c/ Tte. Fariña – Edificio DNCP – 5º piso UOC
Ciudad: Asunción, Paraguay
Teléfono: +59521- 4154000
Fax: +59521- 4154199
Dirección de correo electrónico: uoc@dncp.gov.py

Fecha y hora de realización: **18 DE MARZO DE 2013 A LAS 10:00 HORAS**

PLAZOS DE LA SUBASTA

Donde dice:

Fecha tope de consultas	Desde día de publicación del llamado y hasta la Fecha: *08 de marzo de 2013*; hasta las:10:00 Hs

Debe decir:

Fecha tope de consultas	**Desde día de publicación del llamado y hasta la Fecha: *19 de marzo de 2013*; hasta las:10:00 Hs**

Donde dice:

Respuestas	Hasta la Fecha*: el 13 de marzo de 2013*; hasta: *13:00Hs*

Debe decir:

Respuestas	**Hasta la Fecha*: el 21 de marzo de 2013*; hasta: *13:00Hs***

Donde dice:

Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	Fecha. *El 15 de marzo de 2013* desde las *09 :00 hs* hasta las *09 :00hs* del día *18 de marzo de 2013*

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

Debe decir:

Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	**Fecha.** ***El 25 de marzo de 2013*** **desde las** ***09 :00 hs*** **hasta las** ***09 :00hs*** **del día** ***26 de marzo de 2013***

Donde dice:

Inicio de la etapa competitiva	A partir de las 09:10 hs. del 18 de marzo del 2013

Debe decir:

Inicio de la etapa competitiva	**A partir de las 09:10 hs. del 26 de marzo del 2013**

Donde dice:

Plazo de presentación de los documentos de la oferta	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, los oferentes, ubicados en 1°, 2° y 3° lugar; deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 3 – Dto. 5517/10 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. **La fecha de presentación de las documentaciones es** ***21 de marzo*** **de 2013 hasta las** ***10:00*** **hs.** **La fecha de apertura de los sobres es** ***21 de marzo*** **de 2013 hasta las** ***10:15*** **hs.**

Debe decir:

Plazo de presentación de los documentos de la oferta	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, los oferentes, ubicados en 1°, 2° y 3° lugar; deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección Administrativa
UOC

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

	Contrataciones. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 3 – Dto. 5517/10 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. **La fecha de presentación de las documentaciones es *01 de abril* de 2013 hasta las *09:00* hs.** **La fecha de apertura de los sobres es *01 de abril* de 2013 hasta las *09:15* hs.**

1. Ítem 2.1 Racks

Donde dice:

Puerta Frontal micro perforada y Trasera micro perforada doble hoja. La perforación en las puertas debe ser de al menos 75% de la superficie

Debe decir:

Puerta Frontal micro perforada y Trasera micro perforada doble hoja. La perforación en las puertas debe ser de al menos 60% de la superficie

2. Ítem 2.2 Cableado

Donde dice

Los conectores deben poseer pulimiento de tipo APC

Debe decir:

Los conectores deben poseer pulimiento de tipo UPC

3. Ítem 3.4 UPS

Donde dice

Factor de potencia	1	Exigido

Debe decir:

Factor de potencia	**0.8**	**Exigido**

Donde dice

Regulación de Salida	+/- 1% estático	Exigido

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

Debe decir:

Regulación de Salida	+/- 2% estático	Exigido

Donde dice

Eficiencia	96% de 45-100% de carga	Exigido

Debe decir:

Eficiencia	92% de 45-100% de carga	Exigido

Donde Dice

Distorsión de corriente de entrada	3% THDi	Exigido

Debe Decir:

Distorsión de corriente de entrada	**5% THDi**	**Exigido**

Donde dice

Distorsión de tensión	< 1% con carga lineal, < 4% con carga no lineal	Exigido

Debe decir:

Distorsión de tensión	< 1% con carga lineal, < 5% con carga no lineal	Exigido

Donde Dice

Capacidad de Sobre carga del inversor	1 hora al 110%, 10 minutos al 125%, 1 minuto al 150%,	Exigido

Debe decir:

Capacidad de Sobre carga del inversor	1 hora al 110%, 10 minutos al 125%, 30 Segundos al 150%,	Exigido

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección Administrativa
DOC

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

Donde Dice

Capacidad de Sobre carga en bypass	170% por 60min, 1000% por 100mseg,	Exigido

Debe decir:

Capacidad de Sobre carga en bypass	110% por 60min, 800% por 100mseg,	Exigido

4. Ítem 3.3 Generador

Donde dice

La variación de frecuencia no excederá ± 0,5 %.

Debe Decir:

La variación de frecuencia no excederá ± 1 %.

Atentamente;

Gustavo Cañete Marecos
Coordinador de Adquisiciones