REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Adenda N° 1

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2020 PARA LA
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS Y TELEFONOS IP"
ID. N° 380.140

Abg. Karen Riego B.
Directora UOC
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Procedemos a las siguientes modificaciones para la presentación de ofertas:

1. Modificaciones realizadas en **SICP – PORTAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS:**
   - Tope de Consultas
   - Fecha y Horario de Entrega de ofertas
   - Fecha y Horario de Apertura

2. En el **ANEXO C - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS**

Detalle de las Especificaciones Técnicas y de las Normas:

Especificaciones UPS para Equipo Informático				**PROPUESTA DEL OFERENTE**	
Ítems	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El equipo ofertado cumple con las especificaciones requeridas (sí / no)**	**OBSERVACIONES Oferta adicional a especificaciones técnicas**
1	**Marca**	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo online del fabricante.	Exigido		
2	**Modelo**	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo online del fabricante.	Exigido		
3	**Numero de Parte del fabricante del Equipo.**	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo online del fabricante.	Exigido		
4	**Origen / Procedencia**	Indicar.	Exigido		
5	**Cantidad**		Exigido		
6	**Salida**	**Voltaje**: Salida 220V. **Potencia: 1000 watts o más** **Distorsión de Voltaje de Salida:** Menos o igual 10 % a carga completa **Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica):** para 50 o 60 Hz nominal **Topología:** Tecnología linea interactive **Tipo de forma de onda:** Onda senoidal	Exigido		
7	**Entrada**	**Voltaje**: Entrada 220V. **Frecuencia de entrada:** 50/60 Hz **Número de cables de alimentación:** 1	Exigido		

Abg. Karen Riego B.
Directora UOC
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

8	**Baterías y tiempo de autonomía**	**Tipo de batería:** Batería sustituible. **Tiempo típico de recarga:** 4 horas o menos. Vida útil esperada de la batería 3 o más años. **Cantidad de Batería**: 1 o más	Exigido		
9	**Comunicaciones y Gestión**	**Puerto (s) Interfaz:** **Panel de control:** Pantalla LED de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: Con baterías: Sustituir la batería e indicadores de sobrecarga **Alarma Acústica:** **Alarma, si funciona con batería**: Alarma **Característica de batería baja**:Con Indicador	Exigido		
10	**Protección contra Picos de Voltaje**	Clasificación de energía y Filtrado	Exigido		
11	**Descripción medioambiental**	**Temperatura de Operación dentro del intérvalo de:** 0 - 40 °C **Humedad Relativa de Trabajo, dentro del intérvalo de:** 0 - 95 % **Temperatura de Almacenamiento dentro del intérvalo:** -15 - 60 °C **Ruido audible en modo falla, sobrecarga o modo batería.**	Exigido		
12	**Plazo de entrega**	A definir por la convocante. En la entrega se verificaran las partes internas certificadas por fábrica previa al lacrado de los equipos.	Exigido		
13	Garantía escrita	1 año o más.	Exigido		

Asunción, 20 de agosto de 2020

Abg. Karen Riego B.
Directora UOC
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA