DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1401/2018

"Adquisición de Escaleras de MT y BT y Tipo Tijera y Aluminio"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 04 de junio de 2018

Al Oferente

Señor(es):

Hemos recibido de potenciales oferentes la siguiente consulta, cuyas respuestas damos a continuación:

CONSULTA N° 1:

Solicitamos que el plazo de entrega de los bienes sea como mínimo de 120 (ciento veinte) días calendarios o se fraccionen en entregas parciales.

RESPUESTA N° 1
En tal sentido la convocante mantiene la Fecha final de entrega de los bienes, en 30 (treinta) días calendarios.

CONSULTA N° 2:

Qué tipo de pieza pretende ponerle ANDE que sea resistente pero que no sea metálica ¿? Una pieza plástica ¿?, recordamos que para la fijación de la cinta no hace falta que la misma no sea metálica, al contrario, se precisa de un material fuerte en esa área y el mejor siempre será una fijación metálica, ya que la función dieléctrica lo cumple el parante de la escalera, favor de proveer el diseño de lo solicitado en forma legible, ya que ningún fabricante del Mercosur lo tiene como se solicita.

Por otro lado, el espesor de la cinta de amarre, pensamos que es exagerado para el uso del mismo, decimos esto porque con menor ancho se cumple con el cometido de lo solicitado, por ejemplo, la medida del espesor normal de la cincha es de 1,5 mm en la mayoría de los fabricantes.

RESPUESTA N° 2

La cincha de amarre podrá estar sujetada en el extremo superior del tramo extensible, con una fijación metálica, o no metálica, como se indica en la Figura 1 (a), que permita el ajuste de la misma al poste.

La cincha deberá estar equipada con un dispositivo (mordaza) (metálico engomado, metálico, o no metálico), que permita asegurar la escalera, abrazando y ajustándolo al poste como se indica en la Figura 1 (b)



Con relación a la fibra sintética las dimensiones mínimas serán las siguientes:

Largo de la cincha: 1,5 metros

Ancho: 5 centímetros

Espesor: 2,5 milímetros

CONSULTA N° 3: Solicitar una prórroga para la presentación de ofertas, esta solicitud obedece a que el fabricante necesita una prórroga de 8 días aproximadamente.

RESPUESTA N° 3

La convocante mantiene la fecha de presentación de ofertas.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE