SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy

Adquisición de Equipos Informáticos y de Audio para la SENATICs - Plurianual - Ad Referéndum - ID N° 327.595

Asunción, 06 de noviembre del 2017

ACLARATORIA N° 03

Consulta N° 01:

En el Pliego de Bases y Condiciones, SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, Listado de Bienes, solicitan:

LOTE 3 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DATACENTER				
Ítem	**Descripción de Bien**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
1	Storage 44T	Unidad	Unidad	1
2	UPS 10Kva	Unidad	Unidad	2

Solicitamos respetuosamente a la convocante que el sistema de adjudicación para el Lote 3 Adquisición de equipos para Datacenter sea por ITEM debido a que los mismos pueden ser ofertados por varios potenciales oferentes de manera separada ya que los mismos no poseen una dependencia técnica para su funcionamiento de manera individual, debido a que con el sistema actual de adjudicación se está limitando la participación de potenciales oferentes que pueden cumplir con los requerimientos de los ítems por separado, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante. Lo previamente solicitado lo extendemos a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia con lo establecido en el PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas –Art. 4 inciso b) de la Ley Nº 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: "…Las especificaciones técnicas (…) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante".

Respuesta: *Remitirse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y las respectivas Adendas.*

Consulta N° 02:

En la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, (B) Experiencia y Capacidad Técnica, dice:

"Deberá contar mínimamente con 1 (un) profesional técnico nacional o internacional certificado para la instalación, soporte y mantenimiento, con experiencia y conocimientos de por lo menos 1 año en los equipos ofertados (se deberá presentar Curriculum Vitae y Certificados respaldatorios). Además, se deberá presentar documentación que avale que el mismo es empleado de la empresa."

Solicitamos a la convocante que pueda ser aceptada la subcontratación del técnico requerido a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Pliego de bases y Condiciones.

Respuesta: *Remitirse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y las respectivas Adendas.*

Adquisición de Equipos Informáticos y de Audio para la SENATICs - Plurianual - Ad Referéndum - ID Nº 327.595

Consulta N° 03:

En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas - Lote 3 - Adquisición de Equipos para Data Center, ITEM 2: UPS de Alto Rendimiento, Entrada, dice y citamos
"Tensión de salida: ~ 220V +/– 1%; THD <=2% para carga lineal, menor a 5% para carga no lineal.."
Solicitamos amablemente a la convocante sean aceptados SAIs con THD <=3% para carga lineal, menor a 5% para carga no lineal.", a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, conforme lo preceptuado en el artículo 4 ° inc b) de la " Ley 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

Respuesta: *Remitirse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y las respectivas Adendas.*

Consulta N° 04:

En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas - Lote 3 - Adquisición de Equipos para Data Center, ITEM 2: UPS de Alto Rendimiento, Entrada, dice y citamos
"Eficiencia del Sistema: Hasta 95% en modo Online."
Solicitamos amablemente a la convocante sean aceptados SAIs con Eficiencia del Sistema: Hasta 92% en modo Online, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, conforme lo preceptuado en el artículo 4 ° inc b) de la " Ley 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

Respuesta: *Remitirse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y las respectivas Adendas.*

Consulta N° 05:

En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas - Lote 3 - Adquisición de Equipos para Data Center, ITEM 2: UPS de Alto Rendimiento, Escalabilidad, dice y citamos:
"Características: El SAI podrá crecer de acuerdo a la demanda, simplemente agregando más módulos o UPS, sin necesidad de partes adicionales."
Entendemos que la convocante solicita un tipo de UPS que permita el agregado de más unidades de UPS para crecer en potencia (modo paralelo) de acuerdo a la demanda. Favor confirmar si es correcta nuestra apreciación.

Respuesta: *Remitirse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y las respectivas Adendas.*

Consulta N° 06:

En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas - Lote 3 - Adquisición de Equipos para Data Center, ITEM 2: UPS de Alto Rendimiento, Baterías, dice y citamos:
"Tipo de baterías: Plomo-calcio, libres de mantenimiento, de electrolito absorbido. Con un mínimo de 8 años de vida útil mantenidas dentro de las condiciones de operación especificadas por el fabricante de las misma."
Las baterías de los SAIs, sean estas internas o externas, típicamente poseen un régimen de reemplazo de las unidades de acuerdo al uso del mismo (garantía de fabrica de las baterías).

Relacionado a lo expresado previamente, solicitamos amablemente a la convocante reducir a 5 años de vida útil, típicamente ofrecido como garantía de fábrica para el uso en condiciones normales, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, conforme lo preceptuado en el artículo 4 ° inc b) de la " Ley 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

Adquisición de Equipos Informáticos y de Audio para la SENATICs - Plurianual - Ad Referéndum - ID Nº 327.595

Respuesta: *Remitirse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y las respectivas Adendas.*

Consulta N° 07:

En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas - Lote 3 - Adquisición de Equipos para Data Center, ITEM 2: UPS de Alto Rendimiento, Entorno, dice y citamos:
"Autonomía: Entregar una autonomía mínima de 20 minutos al sistema operando al 70% de carga (FP=0.7) "
Solicitamos a la convocante fijar una vista guiada para todos los posibles oferentes al lugar donde efectivamente deberá ser instalada la UPS con el fin de verificar los espacios requeridos, como así también las instalaciones eléctricas existentes, de modo a realizar correctamente la puesta en marcha de la unidad, sabiendo que la misma requiere de unidades de bancos de baterías externos para llegar a la autonomía de 20 minutos a plena carga solicitada.

Respuesta: *Remitirse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y las respectivas Adendas.*

Consulta N° 08:

En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas - Lote 3 - Adquisición de Equipos para Data Center, ITEM 2: UPS de Alto Rendimiento, Entorno, dice y citamos:
"Espacio disponible: Las dimensiones de la UPS, con módulos incluidos, no deberán exceder de 7U de Rack, con 70cm de profundidad. "
Solicitamos a la convocante confirmar si efectivamente, la UPS solicitada deberá ser instalada dentro de un RACK de 19´ existente de la convocante y que solo se dispone de 7U de espacio para el mismo. Favor confirmar si es correcta nuestra apreciación.

Respuesta: *Remitirse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y las respectivas Adendas.*

Consulta N° 09:

En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas - Lote 3 - Adquisición de Equipos para Data Center, ITEM 2: UPS de Alto Rendimiento, Entorno, dice y citamos:
"Espacio disponible: Las dimensiones de la UPS, con módulos incluidos, no deberán exceder de 7U de Rack, con 70cm de profundidad. "
Solicitamos a la convocante aclarar si al referirse a las dimensiones de la UPS, con módulos incluidos, se refiere incluidos los módulos de baterías adicionales, sabiendo que la misma deberá ser equipada con packs de baterías externas a modo de alcanzar la autonomía de 20 minutos exigido en las especificaciones técnicas.

Respuesta: *Remitirse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y las respectivas Adendas.*

Consulta N° 10:

En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas - Lote 3 - Adquisición de Equipos para Data Center, ITEM 2: UPS de Alto Rendimiento, Entorno, dice y citamos:
"Espacio disponible: Las dimensiones de la UPS, con módulos incluidos, no deberán exceder de 7U de Rack, con

Adquisición de Equipos Informáticos y de Audio para la SENATICs - Plurianual - Ad Referéndum - ID Nº 327.595

70cm de profundidad. "
Solicitamos a la convocante aclarar si al referirse a las dimensiones de la UPS, con módulos incluidos, se refiere incluidos los módulos de baterías adicionales, sabiendo que la misma deberá ser equipada con packs de baterías externas a modo de alcanzar la autonomía de 20 minutos exigido en las especificaciones técnicas.

Respuesta: *Remitirse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y las respectivas Adendas.*

Consulta N° 11:
En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas - Lote 3 - Adquisición de Equipos para Data Center, ITEM 2: UPS de Alto Rendimiento, Entorno, dice y citamos:
"Puerto de interfaz: DB-9 RS-232C, USB 2.0 "
Solicitamos a la convocante que el requisito de RS-232C sea considerado como opcional o de preferencia debido a que ya se exige puerto de USB y que de igual manera cumple la función de gestión del equipo de manera local, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, conforme lo preceptuado en el artículo 4 ° inc b) de la " Ley 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

Respuesta: *Remitirse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y las respectivas Adendas.*

C.P. Javier Martínez
Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones
Secretaría Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación