Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Odontología
Unidad Operativa de Contrataciones

NOTA N° 337

Adenda N° 1

Referencia: Adquisición de UPS
ID N° **203930**

Asunción, 04 de octubre de 2010

Señores
Oferentes
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con el objeto las modificaciones hechas al pliego de bases y condiciones con relación al llamado de referencia;

Donde Dice:
UPS de 1.500 VA; con las siguientes características:
Opción de ampliación de baterías.
Comunicaciones USB
Corrección del factor de potencia de entrada
Mínimo de quince minutos de autonomía como minimo
Arranque en frio (sin presencia de red)de la batería.
Monitorización remota via SNMP/web card por software.
Opción de bypass externo para fácil mantenimiento.

Debe decir:
UPS de 1.500 VA; con las siguientes características:
Mínimo de quince minutos de autonomía
Arranque en frio (sin presencia de red) de la batería.
Garantia por escrito de 24 meses.

Atentamente.

Marta Martínez de Ortiz
Jefe de Departamento
Unidad Operativa de Contrataciones