essap
Compromiso de calidad y eficiencia

ADENDA N°01/2014
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°13/2014 "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO METÁLICO EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO"
ID 278829
22/10/2014.

1. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en le Sección I – Datos de la Licitación (DDL):**

Donde dice:

IAO 8.1	Para **propósitos de consulta** solamente, la dirección de la Convocante es: - ***En forma escrita, la dirección de la Convocante es:***	
	Atención:	***Lic. Francisco Javier Torres V.*** Jefe de la UOC de ESSAP S.A.
	Dirección:	**José Bérges N° 516 entre San José y Brasil, Planta Baja - Edificio Principal, Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones.**
	Ciudad:	**Asunción, Paraguay.**
	Teléfono:	**(595-21) 204-918** o **(595-21) 225-001/3,** int. **290**
	Fax:	**(595-21) 204-918**
	- ***Vía correo electrónico a las siguientes direcciones***:	
	Secretaría General de ESSAP S.A.:	***secretari@essap.com.py***
	CC: Secretaría de la UOC:	***essapuoc@gmail.com***
	La fecha límite: 20/10/2014.- **La hora límite: 15:00 hs.-**	

Debe decir:

IAO 8.1	Para **propósitos de consulta** solamente, la dirección de la Convocante es: - ***En forma escrita, la dirección de la Convocante es:***	
	Atención:	***Abog. Osmar Osorio*** Jefe de la UOC de ESSAP S.A.
	Dirección:	**José Bérges N° 516 entre San José y Brasil, Planta Baja - Edificio Principal, Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones.**
	Ciudad:	**Asunción, Paraguay.**
	Teléfono:	**(595-21) 204-918** o **(595-21) 225-001/3,** int. **290**
	Fax:	**(595-21) 204-918**
	- ***Vía correo electrónico a las siguientes direcciones***:	

Abog. Osmar Osorio Kreitmayr
Asesor U.O.C.
ESSAP S.A.

essap
Compromiso de calidad y eficiencia

	Secretaría General de ESSAP S.A.:	***secretari@essap.com.py***
	CC: Secretaría de la UOC:	***essapuoc@gmail.com***
	La fecha límite: 27/10/2014.- **La hora límite: 15:00 hs.-**	

Donde dice:

IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. - ESSAP S.A.**	
	Atención:	**Lic. Francisco Javier Torres V.,** Jefe de la UOC de ESSAP S.A.
	Dirección:	**José Bérges Nº 516** entre **San José** y **Brasil**
	Número del Piso/Oficina:	**José Bérges Nº 516 entre San José y Brasil, Planta Baja, Edificio Principal - Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones.**
	Ciudad:	**Asunción.**
	País:	**Paraguay**
	La fecha límite para presentar las ofertas es:	
	Fecha:	*27/10/2014*
	Hora:	*09:00 horas*
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. - ESSAP S.A.**	
	Dirección:	**José Bérges Nº 516** entre **San José** y **Brasil**
	Número del Piso/Oficina:	**Unidad Operativa de Contrataciones, Planta Baja, Edificio Principal, Sede Central.**
	Ciudad:	**Asunción, Paraguay.**
	Fecha:	*27/10/2014*
	Hora:	*09:30 horas*

Debe decir:

IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. - ESSAP S.A.**

Abog. Oscar Osorio Kreitmayr
Asesor U.O.C.
ESSAP S.A.

essap
Compromiso de calidad y eficiencia

	Atención:	**Abog. Osmar Osorio** Jefe de la UOC de ESSAP S.A.
	Dirección:	**José Bérges Nº 516** entre **San José** y **Brasil**
	Número del Piso/Oficina:	**José Bérges Nº 516 entre San José y Brasil, Planta Baja, Edificio Principal - Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones.**
	Ciudad:	**Asunción.**
	País:	**Paraguay**
	La fecha límite para presentar las ofertas es:	
	Fecha:	*04/11/2014*
	Hora:	*09:00 horas*
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. - ESSAP S.A.**	
	Dirección:	**José Bérges Nº 516** entre **San José** y **Brasil**
	Número del Piso/Oficina:	**Unidad Operativa de Contrataciones, Planta Baja, Edificio Principal, Sede Central.**
	Ciudad:	**Asunción, Paraguay.**
	Fecha:	*04/11/2014*
	Hora:	*09:30 horas*

2. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en le Sección III – Alcance de las Obras – punto 5 Especificaciones Técnicas:**

Donde dice:

3. TIPO DE ESTRUCTURA

Estará a cargo del licitante el tipo de estructura a ser adoptado para el reservorio. Independiente del tipo de estructura propuesto (hormigón armado, chapas, perfiles metálicos, etc.), quedará a cargo del licitante la verificación del diseño de la estructura y de la fundación necesaria.

El licitante deberá contemplar en su oferta el proyecto ejecutivo del reservorio metálico, los detalles constructivos (dimensiones, espesores de chapa y perfiles, tipos de perfiles, tipos de conexiones entre perfiles) y el tipo de fundación prevista atendiendo a los datos del Formulario de Oferta.

No serán aceptados como parte de la oferta, sólo esquemas generales de los reservorios metálicos propuestos.

Durante la ejecución de la obra no será considerado como evento compensable la falta de planos ejecutivos de los reservorios metálicos, deberá preverse un tiempo para el diseño y aprobación de los mismos.

El diámetro del reservorio de 1500 m3, será de 11.00 m, y de una altura de 16.20 m, con un volumen real de 1560,00 m3. Estas medidas son referenciales, se verá de optimizar el uso de las chapas metálicas.

Las chapas utilizadas para la construcción del reservorio metálico de 1500 m3 serán de un espesor no inferior a 3/16 pulgadas para el piso y el techo. El cuerpo del tanque estará compuesto de

Abog. Osmar Osorio Kreitmayr
Asesor U.O.C.
ESSAP S.A.

la base al techo por tres virolas de 1.500 mm x 5/16 pulgadas, tres virolas de 1.500 mm x 1/4 pulgadas y el resto por virolas de 1.500 mm x 3/16 pulgadas.

El espesor mínimo de cualquier pieza estructural, de perfiles, chapas, barras circulares, en material de acero, deberá ser de 3/16.

El reservorio metálico será fabricado en chapas de acero al carbono, calidad ASTM A 36 laminados en caliente y soldadas interna y externamente con electrodos de penetración y revestimiento (celulósicos y rutilicos) con equipos rectificadores de soldadura.

Debe decir:

3. TIPO DE ESTRUCTURA

Estará a cargo del licitante el tipo de estructura a ser adoptado para el reservorio. Independiente del tipo de estructura propuesto (hormigón armado, chapas, perfiles metálicos, etc.), quedará a cargo del licitante la verificación del diseño de la estructura y de la fundación necesaria.

El licitante deberá contemplar en su oferta el proyecto ejecutivo del reservorio metálico, los detalles constructivos (dimensiones, espesores de chapa y perfiles, tipos de perfiles, tipos de conexiones entre perfiles) y el tipo de fundación prevista atendiendo a los datos del Formulario de Oferta.

No serán aceptados como parte de la oferta, sólo esquemas generales de los reservorios metálicos propuestos.

Durante la ejecución de la obra no será considerado como evento compensable la falta de planos ejecutivos de los reservorios metálicos, deberá preverse un tiempo para el diseño y aprobación de los mismos.

El diámetro del reservorio de 1500 m3, será de 11.00 m, y de una altura de 16.20 m, con un volumen real de 1560,00 m3. Estas medidas son referenciales, se verá de optimizar el uso de las chapas metálicas.

Las chapas utilizadas para la construcción del reservorio metálico de 1500 m3 serán de un espesor no inferior a 3/16 pulgadas para el piso y el techo. El cuerpo del tanque estará compuesto desde la base al techo por tres virolas de 1.500 mm x 5/16 pulgadas, tres virolas de 1.500 mm x 1/4 pulgadas y el resto por virolas de 1.500 mm x 3/16 pulgadas.

El espesor mínimo de cualquier pieza estructural, de perfiles, chapas, barras circulares, en material de acero, deberá ser de 3/16.

El reservorio metálico será fabricado en chapas de acero al carbono, calidad ASTM A 36 laminados en caliente:

El método de unión entre las piezas metálicas a ser implementado para el cuerpo del reservorio podrá ser:

a) Soldadura interna y externa con electrodos de penetración y revestimiento (celulósicos y rutilicos) con equipos rectificadores de soldadura (diseño propuesto por la Essap S.A. en el Pliego de Bases y Condiciones, planos y Especificaciones Técnicas).
b) Alternativas de unión propuestas por el oferente en cuyo caso, las tecnologías ofertadas deberán ser de probada eficiencia a través de documentos que demuestren su uso en las condiciones similares a las solicitadas.

Abog. Osmar Osorio Kreitmayr
Asesor U.O.C.
ESSAP S.A.