MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

e-mail: uoc.miranda@gmail.com

Ruta VI KM 13,5 Itapúa-Paraguay TEL. (071)211215

ADENDA Nº 01/2020

Capitán Miranda, 03 de agosto de 2020

ID 379817
Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
Modalidad: Convencional
Nombre de la Licitación: Remodelación de un bloque de aulas en la Escuela Básica Nº 732 Crescencio Troche
Entidad: Municipalidad de Capitán Miranda.
UOC/UEP UOC

1- La fecha tope para recepción de consultas, no se adecua a la reglamentación vigente. Artículo 24.
Respuesta: se ha realizado la modificacion el SICP conforme a la reglamentacion.

2- Se observa a la convocante, que no ha remitido los documentos respaldatorios de las solicitudes de presupuestos enviada a la empresa mencionada
Respuesta: se adjunta nota de solicitud

3- No se visualiza los precios utilizados en la revista remitida. Se solicita a la convocante, indicar específicamente los ítems y precios utilizados en la revista mencionada.

Respuesta: se ha indicado específicamente cada ítem que se tomó como precio para nuestro precio referencial

4- Se observa a la convocante, que los siguientes ítems, no cumplen con los tres precios referenciales mínimos establecidos por la normativa. 1.13 – 1.14 –. 1.17- 1.18 – 1.21 – 1.22 – 1.25 – 1.26.
Respuesta: se ha tomado como referencia otro contrato para completar los ítems que faltaban de esa forma se tendrá los precios para poder realizar nuestro referencial, se debe tener en cuenta que no todas las obras tienen ítems iguales por ello se recurre a más contratos para poder dictaminar ítem por ítem para poder realizar un precio referencial.

5- Se solicita a la convocante las especificaciones técnicas del ítem Equipo de refrigeración
Respuesta: En el cuanto al equipo de refrigeración existen dos tipos de intervenciones, la primera incluye instalación de circuito con equipos de aires, y la otra es solamente de circuito sin equipo de aires

Especificaciones en el 1.13, 1.17, 1.22 y 1.26 instalación de circuito con cableado de 6mm y electroductos de pvc rígido para artefactos eléctricos, una llave de comando para aire acondicionado, y la instalación de aire de 18.000 vtu, en las aulas 1 y 2, en la dirección serán AA de 12.000 vtu, en cuanto al aula 1 comprende la instalacion de circuito de AA que comprende cableado de 6 mm y electroducto de pvc rígido para artefactos eléctricos con llave de comando sin la provisión de equipos de aires acondicionado.-

Abog. Rosa Frutos Acuña
Responsable UOC