Poder Judicial
Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

NOTA UOC Nº 345/16.-

Pedro Juan Caballero, 15 de julio de 2016.-

Señor Presidente:

El Jefe de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de esta Circunscripción Judicial, tiene el honor de dirigirse a V.E., y por su digno intermedio a los demás miembros del Consejo de Administración, en referencia al proceso de *licitación por Concurso de Ofertas - LCO N° 3/16:* ***"Mantenimiento y reparación del sistema de climatización", ID N° 308.120***, a los efectos de elevar a su consideración las documentaciones del llamado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto N° 21.909/03, conforme al siguiente detalle: -

a) ***Expediente UOC N° 23:*** antecedentes del proceso de contratación de referencia.- - - - - - - - - - -
b) ***Informe CE N° 022 de fecha 13/07/16:*** Informe Técnico de Evaluación de Propuestas elaborado por el Comité de Evaluación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY
COMITÉ DE EVALUACION

MEMORANDUM C.E N° 83/16

A : Lic. José Luis Rojas Cueto, Jefe de Contrataciones (U.O.C.)

DE : Lic. Ana Cristina Ocampos, Miembro del Comité de Evaluación.

REF. : "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION" PAC N° 308.120

FECHA : 13 de julio de 2016.-

Conforme al Art. 10 del Decreto 21.909/03, que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se remite el Informe Complementario del Comité de Evaluación en relación a la referencia, conjuntamente con las documentaciones pertinentes, a los efectos de refrendar y posteriormente, elevar al Consejo de Administración de la Circunscripción, conforme a los términos de recomendación del Informe mencionado.

Atentamente,

PODER JUDICIAL
COMITE DE EVALUACION
Circunscripción Judicial de Amambay

Lic. Ana Cristina Ocampos R.

RECIBIDO
13 JUL 2016
U.O.C.

Lic. Nancy Carolina Alcaraz
Técnico U.O.C.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DE AMAMBAY
Control y Seguimiento

Compromiso con la gente

MEMORANDO C. S. N° 106/16

A	:	**Sres. Miembros del Comité de Evaluación**
C/C	:	**Lic. Nancy Villalba, Administradora**
DE	:	**Lic. Carla Regina Dávalos, Jefa de Control y Seguimiento**
ASUNTO	:	**Control del informe del Comité de Evaluación N° 022/2016.**
FECHA	:	**13/07/2016**

Por el presente se informa, que se ha verificado el informe del Comité de Evaluación N° 022/2016 del Proceso de Licitación por Concurso de Oferta – L.C.D. N° 3/16: ***"Mantenimiento Preventivo y Reparador del Sistema de Climatización. ID N° 308.120***; y las documentaciones que acompañan el expediente DNCP N° 316505. Y no se han encontrados observaciones con relación a los mismos.

Atentamente,

PODER JUDICIAL Circunscripción Judicial de Amambay CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Fredy Arce Salinas
Téc. de Contraloría Interna

RECIBIDO 13 JUL 2016

Lic. Ana Cristina Campos R.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY
MESA DE ENTRADA DPTO. ADMINISTRATIVO
Nº: 623 -
Recibido hoy: 13 de Julio de 2016
A las: 12:31' horas.-
Larissa Violeta Duarte
Auxiliar
Firma Autorizada

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY
COMITÉ DE EVALUACION

MEMORANDUM C.E N° 082/16

A : Lic. Carla Dávalos, Jefa de Control Interno

DE : Lic. Ana Cristina Ocampos, Miembro del Comité de Evaluación.

REF. : "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION" PAC N° 308.120

FECHA : 13 de julio de 2016.-

Conforme a La Resolución CSJ N° 2.469 del 13/04/2010 que establece que: *"Control y Seguimiento…9. Controla y emite informe de las documentaciones presentadas por los oferentes antes que sea emitida la resolución de adjudicación. 10. Realiza la revisión de las muestras presentadas por los oferentes cuando el Pliego de Bases y Condiciones lo requiera…"*, se remite el Informe del Comité de Evaluación en relación a la referencia, conjuntamente con las documentaciones pertinentes, a los efectos de realizar los controles e informe pertinentes.-

Atentamente,

PODER JUDICIAL * Circunscripción Judicial de Amambay * COMITE DE EVALUACION

Lic. Ana Cristina Ocampos R.

13 JUL 2016
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Rocío M. Acosta
Aux. de Contralor

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY
Comité de Evaluación

Compromiso con la gente

Informe Comité de Evaluación Nº 022/16

El Comité de Evaluación de la Circunscripción Judicial de Amambay, conforme a lo establecido en el artículo 26 y 27 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", procede a emitir el **Informe Técnico de Evaluación de Propuestas** presentadas en la convocatoria que se identifica seguidamente: - - - - - - - - - - - -

1) **DATOS DE LA CONVOCATORIA**
   a) Nº de PAC : 308.120
   b) Nombre del Llamado : **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN**
   c) Modalidad : Concurso de Ofertas

2) **APERTURA DE SOBRES:** Según Acta Nº 051/2016 de fecha 07 de julio de 2016, en el local del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero, se procedió a la apertura y lectura de la oferta presentada por la siguiente empresa: - - - - - - - - - - -

FRIGOTECNIA de Luis Adolfo Álvarez Valiente	
TOTAL OFERTA PRESENTADA	**TOTAL OFERTA AJUSTADA**
8.270.000	8.720.000

5) ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES DE LA OFERTA

El cumplimiento con las documentaciones de carácter no sustancial, se analiza conforme a la tabla que se presenta a continuación:- - - -

Judicial de Amambay	
El oferente deberá presentar una Declaración Jurada en donde consta que: a) Conocer perfectamente todos los detalles de la licitación b) Compromiso de cumplir con los servicios solicitados, conforme a las Especificaciones Técnicas. c) Asumir las responsabilidades que deriven del incumplimiento de lo ofertado.	NO CUMPLE
Constancia de visita expedida por la Sección de Obras Civiles de la Circunscripción Judicial de Amambay. La visita se realizará a partir del día de publicación del Pliego de Bases y Condiciones hasta el día antes del plazo establecido para el tope de consultas, en el horario de 08:30 a 11:30 hs. Los Gastos relacionados con la visita y la inspección correrán por cuenta del oferente. *Todo Oferente que no efectúe la visita deberá manifestar bajo declaración jurada simple que conoce a cabalidad las instalaciones del edificio, y que cuenta con la información necesaria para preparar la Oferta y cumplir el contrato.*	NO CUMPLE
Para bienes/servicios nacionales: presentar el Certificado de Origen Nacional expedido por el Ministerio de Industria y comercio, conforme a lo establecido en la Ley N° 4558/11 y su Decreto Reglamentario N° 9649/12. Se declara que la no presentación del Certificado de Origen no será causal de descalificación.-	NO CUMPLE

Se deja constancia que este comité ha solicitado al oferente **FRIGOTECNIA de Luis Adolfo Álvarez Valiente** por Nota N° 066/16 de fecha 11/07/2016, las documentaciones que no fueron presentadas en el momento de la apertura; y la empresa **FRIGOTECNIA** no ha presenta lo solicitado en tiempo y forma. Siendo así, es del criterio de este Comité descalificar a dicho oferente por qué no reúne las condiciones exigidas en las bases de la licitación, cumpliendo con el Art. 30 inc. b de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. - - -

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Circunscripción Judicial de Amambay
Comité de Evaluación

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO

Concurso de Oferta PAC / ID: 308.120 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION"

FRIGOTECNIA de Luis Adolfo Álvarez Valiente

1	3	4	5	6	7
N° Ítem*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Canti - dad*	Presentación *	Precio Unitario (IVA incluido)**
"Mantenimiento preventivo y reparador del Sistema de Aire Acondicionado Central del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero"					
	Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller):				
1	Verificación de temperaturas de entrada y salida de agua.	Unidad	1	Evento	150.000
2	Presión a la entrada y salida.	Unidad	1	Evento	100.000
3	Medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores.	Unidad	1	Evento	100.000
4	Limpieza de las serpentinas del condensador.	Unidad	1	Evento	70.000
5	Limpieza de evaporadores.	Unidad	1	Evento	100.000
6	Verificación del estado de los anclajes del motor ventilador y compresores.	Unidad	1	Evento	50.000
7	Presión de refrigerante.	Unidad	1	Evento	50.000
8	Revisión del tablero eléctrico.	Unidad	1	Evento	100.000
9	Verificación del estado de las válvulas.	Unidad	1	Evento	30.000
10	Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de protección y maniobra.	Unidad	1	Evento	200.000
11	Limpieza general de los equipos.	Unidad	1	Evento	500.000
	Unidades Manejadoras de Aire (UMA's):				
12	Limpieza de filtros de aire y ajuste de correa.	Unidad	1	Evento	60.000
13	Limpieza de serpentinas.	Unidad	1	Evento	70.000
14	Limpieza interna de serpentinas.	Unidad	1	Evento	50.000
15	Control del termostato y la válvula de tres vías.	Unidad	1	Evento	20.000
16	Medición de carga eléctrica del motor ventilador.	Unidad	1	Evento	100.000
17	Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores.	Unidad	1	Evento	20.000
18	Revisión del sistema de drenaje.	Unidad	1	Evento	30.000
19	Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación.	Unidad	1	Evento	150.000
20	Limpieza general de los equipos.	Unidad	1	Evento	500.000
21	Limpieza de todas las rejillas (cant. 172) de los ductos de aire.	Unidad	1	Evento	10.000
	Fan Coils:				
22	Limpieza de filtros de aire.	Unidad	1	Evento	30.000
23	Limpieza interna de cañerías de agua fría.	Unidad	1	Evento	100.000
24	Limpieza de serpentinas.	Unidad	1	Evento	70.000
25	Control del termostato y la válvula de tres vías.	Unidad	1	Evento	20.000
26	Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores.	Unidad	1	Evento	20.000
27	Revisión del sistema de drenaje.	Unidad	1	Evento	30.000
28	Limpieza de todas las rejillas (cant. 106) de los ductos de aire.	Unidad	1	Evento	10.000
	Equipos Split:				
29	Limpieza de filtros de aire.	Unidad	1	Evento	30.000
30	Revisión de pérdidas de refrigerante.	Unidad	1	Evento	50.000
31	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor.	Unidad	1	Evento	20.000
32	Revisión del sistema de drenaje.	Unidad	1	Evento	20.000
33	Revisión del estado de los rodamientos.	Unidad	1	Evento	20.000
34	Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador.	Unidad	1	Evento	80.000

PODER JUDICIAL * Circunscripción Judicial de Amambay * COMITE DE EVALUACION

Abg. Ingrid Ortiz K.

Lic. Ana Cristina Campos R.

Luis Alberto Benítez Noguera
Miembro del Consejo de Administración

N° Ítem*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Canti - dad*	Presentación *	Precio Unitario (IVA incluido)**
35	Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra.	Unidad	1	Evento	20.000
36	Verificación del estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre.	Unidad	1	Evento	50.000
37	Limpieza de todas las rejillas (cant. 9) de los ductos de aire.	Unidad	1	Evento	10.000
	Bombas de Agua:				
38	Medición del consumo eléctrico.	Unidad	1	Evento	50.000
39	Verificación del estado de las válvulas.	Unidad	1	Evento	30.000
	Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento del Agua:				
40	Limpieza del tanque de agua fría.	Unidad	1	Evento	200.000
41	Verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas.	Unidad	1	Evento	150.000
42	Durante el Ciclo Invierno, se deberá hacer funcionar los circuitos primario y secundario de agua al menos una vez cada mes, con el objeto de hacer circular agua por las cañerías.	Unidad	1	Evento	250.000
43	Tratamiento del Agua: aplicación del lubricante 38 OP de lubrax miscible en agua para evitar las corrosiones y limpieza integral de los tanques colectores de agua del A.A. Central.	Unidad	1	Evento	500.000
44	Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo Y para evitar los sedimentos, algas y lodos.	Unidad	1	Evento	700.000
	Extractores de Aire:				
45	Medición de la carga eléctrica del motor.	Unidad	1	Evento	30.000
46	Verificación del estado de anclaje del motor y su lubricación.	Unidad	1	Evento	50.000
47	Verificación y balanceo de las aspas del ventilador.	Unidad	1	Evento	30.000
48	Limpieza general de los extractores.	Unidad	1	Evento	100.000
49	Limpieza de todas las rejillas (cant. 82) de los extractores.	Unidad	1	Evento	10.000
	Panel de Mando:				
50	Verificación de termómetros, fusibles y botones de mando en Sala de Control.	Unidad	1	Evento	500.000
51	Verificación y limpieza general del panel de mando.	Unidad	1	Evento	500.000
52	Verificación de sistemas de comunicación y equipos electrónicos en general.	Unidad	1	Evento	750.000
"Mantenimiento preventivo y reparador del Sistema de Aire Acondicionado del Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero"					
	Equipos de Aire Acondicionado de ventana:				
53	Limpieza de filtros de aire.	Unidad	1	Evento	30.000
54	Limpieza de bandeja de condensado.	Unidad	1	Evento	20.000
55	Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador.	Unidad	1	Evento	20.000
56	Limpieza de los radiadores.	Unidad	1	Evento	50.000
57	Limpieza de los motores de ventilación.	Unidad	1	Evento	25.000
58	Revisión de pérdidas de refrigerante.	Unidad	1	Evento	80.000
59	Revisión del sistema de drenaje.	Unidad	1	Evento	30.000
60	Revisión del estado de los rodamientos.	Unidad	1	Evento	50.000
61	Revisión y medición del consumo eléctrico del motor, compresor y motor ventilador.	Unidad	1	Evento	30.000
62	Revisión de circuitos eléctricos.	Unidad	1	Evento	25.000
	Equipos Split:				
63	Limpieza de filtros de aire.	Unidad	1	Evento	30.000
64	Revisión de pérdidas de refrigerante.	Unidad	1	Evento	80.000
65	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor.	Unidad	1	Evento	50.000
66	Revisión del sistema de drenaje.	Unidad	1	Evento	30.000
67	Revisión del estado de los rodamientos.	Unidad	1	Evento	50.000
68	Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador.	Unidad	1	Evento	80.000
69	Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra.	Unidad	1	Evento	100.000

PODER JUDICIAL Circunscripción Judicial de Amambay COMITE DE EVALUACION

Abog. Ingrid Ortiz K.

L.C. Ana Cristina Campos R.

Luis Alberto Benítez Noguera
Miembro del Consejo
de Administración

N° Ítem*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Canti - dad*	Presentación *	Precio Unitario (IVA incluido)**
70	Verificación del estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre.	Unidad	1	Evento	80.000
"Mantenimiento preventivo y reparador del Sistema de Aire Acondicionado de los Juzgados de Paz y Penal de Garantías de Bella Vista Norte"					
	Equipos Split:				
71	Limpieza de filtros de aire.	Unidad	1	Evento	30.000
72	Revisión de pérdidas de refrigerante.	Unidad	1	Evento	80.000
73	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor.	Unidad	1	Evento	50.000
74	Revisión del sistema de drenaje.	Unidad	1	Evento	30.000
75	Revisión del estado de los rodamientos.	Unidad	1	Evento	50.000
76	Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador.	Unidad	1	Evento	80.000
77	Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra.	Unidad	1	Evento	100.000
78	Verificación del estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre.	Unidad	1	Evento	80.000
"Mantenimiento preventivo y reparador del Sistema de Aire Acondicionado de los Juzgados de Paz y Penal de Garantías de Capitán Bado"					
	Equipos Split:				
79	Limpieza de filtros de aire.	Unidad	1	Evento	30.000
80	Revisión de pérdidas de refrigerante.	Unidad	1	Evento	50.000
81	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor.	Unidad	1	Evento	50.000
82	Revisión del sistema de drenaje.	Unidad	1	Evento	30.000
83	Revisión del estado de los rodamientos.	Unidad	1	Evento	50.000
84	Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador.	Unidad	1	Evento	80.000
85	Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra.	Unidad	1	Evento	100.000
86	Verificación del estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre.	Unidad	1	Evento	80.000
				**Precio Total:	8.720.000

***Monto mínimo**	**140.000.000 Gs.**
***Monto máximo**	**280.000.000 Gs.**

***Campo a ser completado por la Convocante.**
****Campo a ser completado por el Oferente.**

PODER JUDICIAL Circunscripción Judicial de Amambay COMITE DE EVALUACION

L.C. Ana Cristina Caballero R.

Luis Alberto Benítez Noguera
Miembro del Consejo
de Administración

Abog. Ingrid Ortiz K.