Circular 01
a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 15/2011
"Ampliación de Red de Gases Medicinales"

San Lorenzo 05 de Octubre de 2011

Consulta 1

Donde dice: Planilla de Precios;

4	Mini consola para 3 gases	Evento	Unidad	23

Se deberá incluirse con las mini consolas el fluxómetro con humidificador, el regulador de vacío el frasco macrolom y el soporte de frasco. Favor confirmar las cantidades necesarias y también la cantidad de toma eléctrica que llevará cada consola.

Respuesta:

- Deberá ser únicamente la consola. Las tomas eléctricas se omitieron en la Adenda N°1

Consulta 2

Donde dice: Planilla de precios;

5	Mini consola para 2 gases	Evento	Unidad	23

Se deberá incluirse con las mini consolas el fluxómetro con humidificador, el regulador de vacío, el frasco macrolom y el soporte de frasco. Favor confirmar las cantidades necesarias y también la cantidad de toma eléctrica que llevara cada consola.

Respuesta:

- Deberá ser únicamente la consola. Las tomas eléctricas se omitieron en la Adenda N°1

Consulta 3

Donde dice: 2- Plazo de entrega:
El plazo de entrega e instalación de los bienes será de 30 (treinta) días calendario, contado a partir de la firma del contrato.
Como los productos son todos importados solicitamos que el plazo de entrega sea de 60 (sesenta) días a partir de la firma del contrato.

Respuesta:

- El plazo de entrega se mantiene en 30 (treinta) días calendario, contado a partir de la firma del contrato.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Sub U.O.C.

Enrique Valdez Artaza
Responsable SUOC Nº35