ADENDA Nº 01/2017

REF: Contratación Directa
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE EDFICIO
ID Nº 325.962
Convocante: Facultad de Ciencias Económicas - UNC@

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNC@), comunica a los potenciales oferentes que por la presente, se realizan algunas modificaciones, en la carta de invitación del presente procedimiento, quedando la misma redactada de la siguiente manera:

1- **Anexo B, punto 4: Sistema de Adjudicación de la presente licitación: POR LOTES**

Item Nº	*Sub Item Nº*	*Código de Catálogo*	*Especificaciones Técnicas*	*Presentación*	*Cantidad*
LOTE Nº 1 - Mantenimiento y Reparación de Transformador					
1		72102201-001	***Mantenimiento y Reparación de Transformador, de la marca TrafoSur de 100KVA***		
	1.1		*Cambio de Aceite dia eléctrico.*	Unidad	1
	1.2		*Control de Aislación*	Unidad	1
	1.3		*Control General de Seccionadores y Descargadores.*	Unidad	1
	1.4		*Unificación de los fusibles según capacidad del trafo.*	Unidad	1
	1.5		*Pintado de la carcasa*	Unidad	1
LOTE Nº 2 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas					
1		72102201-002	*Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.*	Unidad	
	1.1		**Mantenimiento de Equipo Fluorescentes 2x40** ➢ Cambio de Zócalos ➢ Cambio de tubos 1x36 W. ➢ Cambio de Reactancia ➢ Limpieza de la caja de chapa 2x36	Unidad	400
	1.2		➢ Cambio de pico ➢ Cambio de placas	Unidad	450
	1.3		➢ Cambio de Capacitor ➢ Cambio de llaves ➢ Cambio de Rulemanes	Unidad	100
	1.4		➢ Cambio de portalámparas ➢ Cambio de lámpara de 105W BC. ➢ Limpieza de carcasa	Unidad	16

LOTE Nº 3 - Mantenimiento y Reparación de generador de energía eléctrica Modelo APD 1.100/kV 100 Amp					
1		**72102201-006**	Mantenimiento y Reparación de generador de energía eléctrica	Unidad	
	1.1		Cambio de Aceite	Unidad	2
	1.2		Control de Escobilla y Carbón	Unidad	2
	1.3		Cambio de Agua del Radiador	Unidad	2
	1.4		Cambio de Filtro	Unidad	2
	1.5		Control de Campo de Excitación de Alternador	Unidad	2
	1.6		Control de Diodos	Unidad	2
	1.7		Limpieza de rotor	Unidad	2
LOTE Nº 4 - Mantenimiento y Reparación de Tablero Eléctrico					
1		72102201-012	Mantenimiento y Reparación de Tablero Eléctrico	Unidad	
	1.1		Control de Circuitos Generales y Seccionales	Unidad	1
	1.2		Control barra Neutro	Unidad	1
	1.3		Control de aislación del Tablero	Unidad	1
	1.4		Control de borneras de los disyuntores	Unidad	1
	1.5		Control de Equilibrio de Cargas	Unidad	1
LOTE Nº 5 - Mantenimiento/Reparación de Aires Acondicionados					
1		72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado de 60.000 BTU	Unidad	
	1.1		Limpieza de Evaporador	Unidad	6
	1.2		Limpieza de Compresor	Unidad	6
	1.3		Cambio de pilas al control	Unidad	6
	1.4		Control de Gas, recarga del mismo si fuesen necesario	Unidad	6
2		72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado de 36.000 BTU	Unidad	
	2.1		Limpieza de Evaporador	Unidad	12
	2.2		Limpieza de Compresor	Unidad	12
	2.3		Cambio de pilas al control	Unidad	12
	2.4		Control de gas, recarga del mismo si fuese necesario	Unidad	12
3		72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado de 24.000 BTU	Unidad	
	3.1		Limpieza de Evaporador	Unidad	16
	3.2		Limpieza de Compresor	Unidad	16
	3.3		Cambio de pila de control	Unidad	16
	3.4		Control de gas, carga del mismo si fuese necesario	Unidad	16
				Unidad	
4		72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado de 12.000 BTU	Unidad	
	4.1		limpieza de Evaporador	Unidad	11
	4.2		Limpieza de compresor	Unidad	11

	4.3		Cambio de pilas al control	Unidad	11
	4.4		Control de gas, carga del mismo si fuesen necesario	Unidad	11

2- **Anexo C, Especificaciones Técnicas – Lote Nº 5**

Circular DNCP 02/2015 "De las normativas relativas a la Protección de la Capa de Ozono" y "Calidad del Aire"; en los procesos de contrataciones realizados al amparo de la Ley 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones, que tengan por objeto la adquisición y/o servicio de mantenimiento y reparación de equipos de acondicionadores de aire, así como de los equipos de aire acondicionados del parque automotor y demás equipos o productos controlados, las especificaciones técnicas deberán ajustarse a las disposiciones legales contenidas en la **Ley 5211/14** "De Calidad del Aire", el **Decreto Nº 12685/06** "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas".

Las ofertas deberán ajustarse en las Leyes y Decreto mencionados.

3- **Anexo B, punto 34 y Anexo C, punto 2 Plan de Entrega:** el plazo de entrega de bienes o la prestación de servicios por el adjudicado será dentro de los 2 días calendario a partir de la **Recepción** de la orden de compras o servicios por el proveedor adjudicado.

FACULTAD de CIENCIAS ECONÓMICAS U.N.Ca CORONEL OVIEDO-PARAGUAY 2007

Ariel Espínola Duarte
Coordinador de la U.O.C.