**LICITACION POR CONCURSO 02/2019**
**"REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA AISP, AERODROMOS Y EL AIG"**
**ID. N° 356.054**
**ADENDA N° 01**

La DINAC de conformidad al Art. 22, inc, "b" de la Ley N° 2051/03 y el Art. 40 del Dto. 21909/03, y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de modificar el siguiente punto:

**MODIFICACIONES**

## SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

### 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 37 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

**(A) Capacidad financiera**

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices para todos los Ítems:

a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*
***Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2016, 2017 y 2018)***

b. *Endeudamiento: pasivo total / activo total*
***No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2016, 2017 y 2018)***

c. *Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital*
***El promedio en los últimos 3 años (2016, 2017 y 2018), no deberá ser negativo***

***En caso de consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con los requisitos solicitados en este punto.***

## SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

## 1. Especificaciones Técnicas

### LOTE 1 - AISP

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Recarga de extintores portátiles PQS ABC a base de 90% de fosfato monoamónico de 1 kilo** | UNID | UNID. | 8 |
| 2 | Recarga de extintores portátiles PQS ABC a base de 90% de fosfato monoamonico de 2 kilos | UNID | UNID. | 27 |
| 3 | Recarga de extintores portátiles PQS ABC a base de 90% de fosfato monoamonico de 4 kilos. | UNID | UNID. | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Recarga de extintores portátiles PQS ABC a base de 90% de fosfato monoamonico de 6 kilos | UNID | UNID. | 20 |
| 5 | Recarga de extintores portátiles PQS ABC a base de 90% de fosfato monoamonico de 8 kilos | UNID | UNID. | 15 |
| 6 | Recarga de extintores portátiles PQS ABC a base de 90% de fosfato monoamonico de 10 kilos | UNID | UNID. | 85 |
| 7 | Recarga de extintores portátiles PQS ABC a base de 90% de fosfato monoamonico de 50 kilos | UNID | UNID. | 5 |
| 8 | Recarga de extintores portátiles PURPURA K a base de 90% de bicarbonato de potasio de 4 kilos | UNID | UNID. | 2 |
| 9 | Recarga de extintores portátiles PURPURA K a base de 90% de bicarbonato de potasio de 6 kilos. | UNID | UNID. | 8 |
| 10 | Recarga de extintores portátiles PURPURA K a base de 90% de bicarbonato de potasio de 10 kilos. | UNID | UNID. | 25 |
| 11 | Recarga de extintores portátiles PURPURA K a base de 90% de bicarbonato de potasio de 25 kilos | UNID | UNID. | 1 |
| 12 | Recarga de extintores portátiles PURPURA K a base de 90% de bicarbonato de potasio de 50 kilos | UNID | UNID. | 10 |
| 13 | Recarga de extintores portátiles PURPURA K a base de 90% de bicarbonato de potasio de 70 kilos. | UNID | UNID. | 1 |
| 14 | Recarga de extintores portátiles PURPURA K a base de 90% de bicarbonato de potasio de 130 kilos. | UNID | UNID. | 2 |
| 15 | Recarga de extintores portátiles PURPURA K a base de 90% de bicarbonato de potasio de 170 kilos.. | UNID | UNID. | 1 |
| 16 | Recarga de extintores portátiles PURPURA K a base de 90% de bicarbonato de potasio de 10 kilos. | UNID | UNID. | 3 |
| 17 | Recarga de extintores portátiles a base de CO2 de 4kilos. | UNID | UNID. | 6 |
| 18 | Recarga de extintores portátiles a base de CO2 de 5 kilos. | UNID | UNID. | 6 |
| 19 | Recarga de extintores portátiles a base de CO2 de 6 kilos. | UNID | UNID. | 11 |
| 20 | Recarga de extintores portátiles de PQS ABC a base de 90% de fosfato monoamonico de 100 kilos. | UNID | UNID. | 4 |
| 21 | **RECARGA DE POLVO QUIMICO SECO "BC" PURPURA "K" A BASE DE 90% DE BICABIONATO DE POTASIO, DEBE ESTAR LISTADO POR UL Y NORMAS ISO 200 KILOS** | KILOS | UNID. | 200 |
| 22 | **REACARGA DE ESPUMA MECANICA AFFF AL 6% EN BALDES DE 20 LITROS, DEBE ESTAR LISTADO POR UL Y NORMAS ISO.** | LITRO | BALDE | 100 |

# LOTE 3 - AIG

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE 4 KGRS** | **UNID** | **UNID** | **98** |
| 1.1 | Cambio de cintillos de seguridad. | UNID | UNID. | 98 |
| 1.2 | Cambio de manómetro de presión | UNID | UNID. | 98 |
| 1.3 | Cambio de manguerita de descarga | UNID | UNID. | 98 |
| 1.4 | cambio de Marvete (2019) | UNID | UNID | 98 |
| 1.5 | Recarga de extintores portátiles PQS BC a base de 90% de fosfato monoamónico de 4 kilos | UNID | UNID. | 98 |
| 2 | **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PQS DE 6 KGRS** | **UNID** | **UNID** | **8** |
| 2.1 | Cambio de cintillos de seguridad. | UNID | UNID. | 8 |
| 2.2 | Cambio de manómetro de presión | | | 8 |
| 2.3 | cambio de Marvete (2019) | UNID | UNID. | 8 |



Abg. Oveler
Coordinador - UOC
DINAC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Recarga de extintores portátiles PQS ABC a base de 90% de fosfato monoamonico de 6 kilos | UNID | UNID. | 8 |
| **3** | **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PQS DE 10 KGRS** | **UNID** | **UNID** | **2** |
| 3.1 | Cambio de cintillos de seguridad. | UNID | UNID | 2 |
| 3.2 | Cambio de manómetro de presión | UNID | UNID. | 2 |
| 3.3 | Cambio de manguerita de descarga | UNID | UNID. | 2 |
| 3.4 | cambio de Marvete (2019) | | | 2 |
| | Recarga de extintores portátiles PQS ABC a base de 90% de fosfato monoamonico de 10 kilos | | | 2 |
| **4** | **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PQS DE 30 KGRS** | **UNID** | **UNID** | **13** |
| 4.1 | Cambio de cintillos de seguridad. | UNID | UNID | 13 |
| 4.2 | Cambio de manómetro de presión | UNID | UNID. | 13 |
| 4.3 | Cambio de manguerita de descarga | UNID | UNID. | 13 |
| 4.4 | cambio de Marvete (2019) | UNID | UNID. | 13 |
| 4.5 | Recarga de extintores portátiles PQS ABC a base de 90% de fosfato monoamonico de 30 kilos | UNID | UNID. | 13 |
| **5** | **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SPLINKER HALLON DE 8 KGRS** | **UNID** | **UNID** | **15** |
| 5.1 | Cambio de cintillos de seguridad. | UNID | UNID | 15 |
| 5.2 | Cambio de manómetro de presión | UNID | UNID. | 15 |
| 5.3 | Cambio de Marvete (2019) | UNID | UNID. | 15 |
| 5.4 | Recarga de extintores portátiles SPLINKER HALLON de 8 kilos | UNID | UNID. | 15 |
| **6** | **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SPLINKER HALLON de 6 kilos** | **UNID** | **UNID** | **15** |
| 6.1 | Cambio de cintillos de seguridad. | UNID | UNID | 15 |
| 6.2 | Cambio de manómetro de presión | UNID | UNID. | 15 |
| 6.3 | cambio de Marvete (2019) | UNID | UNID. | 15 |
| 6.4 | Recarga de extintores portátiles SPLINKER HALLON de 6 kilos | UNID | UNID. | 15 |
| **7** | **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES GAS ECOLOGICO de 4 kilos** | **UNID** | **UNID** | **5** |
| 7.1 | Cambio de cintillos de seguridad. | UNID | UNID | 5 |
| 7.2 | Cambio de manómetro de presión | UNID | UNID. | 5 |
| 7.3 | Cambio de manguerita de descarga | | | 5 |
| 7.4 | cambio de Marvete (2019) | UNID | UNID. | 5 |
| 7.5 | Recarga de extintores portátiles GAS ECOLOGICO de 4 kilos | UNID | UNID. | 5 |
| **8** | **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SPLINKER HALLON ECOLOGICO AUTOMATICA de 6 kilos** | **UNID** | **UNID** | **2** |
| 8.1 | Cambio de cintillos de seguridad. | UNID | UNID. | 2 |
| 8.2 | Cambio de manómetro de presión | | | 2 |
| 8.3 | Cambio de manguerita de descarga | UNID | UNID. | 2 |
| 8.4 | cambio de Marvete (2019) | | | 2 |
| 8.5 | Recarga de extintores portátiles GAS ECOLOGICO Automatica de 6 kilos | UNID | UNID. | 2 |
| **9** | **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO DE 6 KGRS** | **UNID** | **UNID** | **2** |
| 9.1 | Cambio de cintillos de seguridad. | UNID | UNID | 2 |
| **9.2** | cambio de Marvete (2019) | UNID | UNID | 2 |
| 9.3 | Cambio de manguera y Tobera | UNID | UNID. | 2 |
| **9.4** | Recarga de extintores portátiles CO2 de 6 kilos. | UNID | UNID. | 2 |

Abg. Marcelo Ovelar
Coordinador - UOC
DINAC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10** | **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO DE 4 KGRS** | **UNID** | **UNID** | 6 |
| 10.1 | Cambio de cintillos de seguridad. | UNID | UNID. | 6 |
| 10.2 | cambio de Marvete (2019) | UNID | UNID. | 6 |
| 10.3 | Cambio de manguera y Tobera | UNID | UNID. | 6 |
| 10.4 | Recarga de Gas Caronico 4k | UNID | UNID. | 6 |
| **11** | **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO DE 10 KGRS** | UNID | UNID. | 2 |
| 11.1 | Cambio de cintillos de seguridad. | UNID | UNID. | 2 |
| 11.2 | cambio de Marvete (2019) | UNID | UNID. | 2 |
| 11.3 | Cambio de manguera y Tobera | UNID | UNID. | 2 |
| 11.4 | Recarga de extintores portátiles CO2 de 10 kilos. | UNID | UNID. | 2 |
| **12** | **RECARGA DE SEIS CILINDROS DE NITROGENO 10 m3** | **M3** | **UNID** | 6 |
| **13** | **RECARGA DE DOS CILINDROS DE OXIGENO DE 45 LITROS** | **LITROS** | **UNID** | 2 |
| **14** | **RECARGA DE DOS CILINDROS DE OXIGENO DE 20 LITROS** | **LITROS** | **UNID** | 2 |
| **15** | **RECARGA DE DOS CILINDROS DE OXIGENO DE 06 LITROS** | **LITROS** | **UNID** | 2 |

**Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.**

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL Unidad Operativa de Contrataciones Coordinación U.O.C. DINAC

Abg. Marcelo Ovelar
Coordinador - UOC
DINAC