## DETALLE DE CARGAS TABLERO GENERAL TG

| CTO | Fluorescente | | Lamp Bajo cons. | | Lamp. descarga | | Dicroled | | Toma Corriente | | Acond. de Aire | | Otros | N° | W | Watios | R | S | T | RST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | N° | W | N° | W | N° | W | N° | W | N° | W | N° | W | | | | Parciales | | | | |
| 1 | 10 | 1000 | 1 | 20 | | | | | 1 | 100 | | | | | | 1120 | 1120 | | | |
| 2 | 11 | 1100 | 1 | 20 | | | | | 1 | 100 | | | | | | 1220 | | 1220 | | |
| 3 | 10 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | 1000 | |
| 4 | 1 | 100 | 10 | 600 | | | | | | | | | | | | 700 | 700 | | | |
| 5 | | | 14 | 280 | | | | | | | | | | | | 280 | 280 | | | |
| 6 | | | | | 2 | 140 | | | | | | | | | | 140 | 140 | | | |
| 7 | | | | | 5 | 750 | | | | | | | | | | 750 | | | 750 | |
| 8 | | | | | | | | | 6 | 600 | | | | | | 600 | | 600 | | |
| 9 | | | | | | | | | 5 | 500 | | | | | | 500 | | 500 | | |
| 10 | | | | | | | | | 7 | 700 | | | | | | 700 | 700 | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | Tomas Amer. | 1 | 500 | 500 | | | 500 | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | Tomas Amer. | 1 | 500 | 500 | 500 | | | |
| PC1 | | | | | | | | | | | | | Tomas Amer. | 4 | 1200 | 1200 | | 1200 | | |
| PC2 | | | | | | | | | | | | | Tomas Amer. | 5 | 1500 | 1500 | | | 1500 | |
| PC3 | | | | | | | | | | | | | Tomas Amer. | 2 | 600 | 600 | | 600 | | |
| PC4 | | | | | | | | | | | | | Tomas Amer. | 3 | 900 | 900 | 900 | | | |
| 13 | | | | | | | | | 4 | 400 | | | | | | 400 | | 400 | | |
| 14 | | | | | | | | | 4 | 400 | | | Toma Schuko | 1 | 500 | 500 | | | 500 | |
| 15 | | | | | | | | | 1 | 100 | | | Toma Schuko | 1 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 16 | | | | | | | | | 1 | 100 | | | | | | 400 | 400 | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | Tomas Amer. | 1 | 500 | 500 | | | 500 | |
| 18 | | | | | | | | | | | 1 | 1500 | | | | 1500 | 1500 | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | 1 | 1500 | | | | 1500 | | 1500 | | |
| 20 | | | | | | | | | | | 1 | 1500 | | | | 1500 | | | 1500 | |
| 21 | | | | | | | | | | | 1 | 2250 | | | | 2250 | 2250 | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | 1 | 1500 | | | | 1500 | | 1500 | | |
| 23 | | | | | | | | | | | 1 | 1500 | | | | 1500 | | | 1500 | |
| 24 | | | | | | | | | | | 1 | 1500 | | | | 1500 | | 1500 | | |
| 25 | | | | | | | | | | | 1 | 1500 | | | | 1500 | | | 1500 | |
| | | | | | | | | | | | | | TS1PB | | | | | | | 23070 |
| | | | | | | | | | | | | | TS1P1 | | | | | | | 23720 |
| | | | | | | | | | | | | | TS2P1 | | | | | | | 30600 |
| | | | | | | | | | | | | | TS1P2 | | | | | | | 23720 |
| | | | | | | | | | | | | | TS2P2 | | | | | | | 36380 |
| | | | | | | | | | | | | | TS1P3 | | | | | | | 23720 |
| | | | | | | | | | | | | | TS2P3 | | | | | | | 36380 |
| | | | | | | | | | | | | | TSAZ | | | | | | | 4450 |
| | | | | | | | | | | | | | TSASC | | | | | | | 15000 |
| | | | | | | | | | | | | | TSAA | | | | | | | 9000 |
| | | | | | | | | | | | | | TSB | | | | | | | 8250 |
| | | | | | | | | | | | | | TSBI | | | | | | | 11250 |
| Equilibrio por Fase | | | | | | | | | | | | | | | | | 8990 | 9020 | 9250 | 245540 |
| CARGA TOTAL 272800 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## DETALLE DE CARGAS TABLERO SECCIONAL BOMBAS TSB

| CTO | Fluorescente | | Lamp Bajo cons. | | Lamp. descarga | | Ventilador techo | | Toma Corriente | | Acond. de Aire | | Otros | N° | W | Watios | R | S | T | RST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | N° | W | N° | W | N° | W | N° | W | N° | W | N° | W | | | | Parciales | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | Bomba 5.5hp | 1 | 4125 | | | | | 4125 |
| 02 | | | | | | | | | | | | | Bomba 5.5hp | 1 | 4125 | | | | | 4125 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equilibrio por Fase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARGA TOTAL 8250 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Infona**
Instituto Forestal Nacional

**Cuadro de Cargas**
**Tablero General**
**Seccional bombas**

Por razones de espacio se han reducido los tamaños de los planos, sin embargo estos están disponibles en el Sistema de Contrataciones Públicas.
www.dncp.gov.py

Lámina
41