ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO a la Respuesta de la Consulta N° 2:

Los equipos adquiridos mayormente tienen los siguientes datos:

Marca	Fabricante	Tipo o Modelo	Procedencia	Corriente	Tipo
Cooper - Eaton	Cooper PowerSystems-Eaton	VR - 32	Brasil/USA	100 A	Tipo B
Cooper - Eaton	Cooper PowerSystems-Eaton	VR - 32	Brasil/USA	200 A	Tipo A
Cooper - Eaton	Cooper PowerSystems-Eaton	VR - 32	Brasil/USA	300 A	Tipo A
Toshiba	Toshiba América do Sul Ltda.	HCMR	Brasil	100 A	Tipo B
Toshiba	Toshiba América do Sul Ltda.	HCMR	Brasil	200 A	Tipo B

Para una información más detallada; en el numeral 2.4 de la EE.TT ANDE N°02.34.30, se indica que el sincronizador debe trabajar en conjunto con el regulador con las características acotadas en la EE.TT N° 02.34.31 "Regulador de Tensión Monofásico para Líneas de Media Tensión", que podrán bajarla del portal de la DNCP como LPI ANDE (SBE) 1111/2015 "Adquisición de Equipos e Instrumentos para Distribución" y cuyo ID fue el: 290.007.