Ministerio Público
Unidad Operativa de Contrataciones

Contratación Directa Ad Referéndum "Adquisición de Herramientas y Equipos Varios" I.D. Nº 248.684

ACLARACIÓN Nº 2

Item: 2-) Bomba de agua

Pregunta: Para que tipo de trabajo sería, es decir, se utilizaría para agua sucia o limpia, y de que tipo es, sumergible o no.

Respuesta: Se refiere a la bomba de agua Centrífuga, será utilizada para obtener mayor presión en cañerías de agua corriente de edificios de 4 y 5 niveles de altura, que cuentan con 8 sanitarios por piso. Sería para agua limpia, y de tipo no sumergible.

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público