MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección, Sub Unidad Operativa de Contrataciones No. 01- DGOC

CONTRATACION DIRECTA No. 17/2014

Adquisición de Transformador para la VII región Sanitaria de Itapúa.
ID- 281.393

ADENDA No. 02/14

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en participar en la contratación de referencia la enmienda introducida al pliego de bases y condiciones, consistente en lo siguiente:
Anexo B – Datos de los Bienes Requeridos.

DONDE DICE:		
7	*Fecha y hora límites para realizar consultas*	*Desde día de publicación del llamado y hasta las 10:00 horas del día 14/10/2014.-*
DEBE DECIR		
7	*Fecha y hora límites para realizar consultas*	*Desde día de publicación del llamado y hasta las 10:00 horas del día 30/10/2014.-*
DONDE DICE:		
17	***Para propósitos de la presentación de las ofertas:***	*La dirección de la Convocante es:* ***La dirección de la Convocante es: Brasil entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno Edificio de la Décimo Octava Región Sanitaria Planta Baja, Sub Unidad Operativa de Contrataciones S1.-*** *De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas originalmente establecidas, la Convocante podrá realizar una prórroga de la presentación y apertura según lo estipulado en la Resolución DNCP N° 805/09 y el artículo 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas.* • ***Responsable del llamado:*** *Lic. Mirna Pereira.-Jefa del Dpto. de Compras Menores* ***Dirección: Brasil entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno Edificio de la Décimo Octava Región Sanitaria Planta Baja, Sub Unidad Operativa de Contrataciones S1.-*** • ***Oficina: Planta Baja- Decima Octava Región Sanitaria*** • *La fecha límite de presentación de las documentaciones es hasta las* ***10:00 horas*** *del día* ***Viernes 24/10/2014.-***
DEBE DECIR		
17	***Para propósitos de la presentación de las ofertas:***	*La dirección de la Convocante es:* ***La dirección de la Convocante es: Brasil entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno Edificio de la Décimo Octava Región Sanitaria Planta Baja, Sub Unidad Operativa de Contrataciones S1.-***

Lic. Hugo Sotomayor Galeano
Director - Sub Unidad Operativa Nº 1
D.G.C.C. - M.S.P. y B.S.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección, Sub Unidad Operativa de Contrataciones No. 01- DGOC

		De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas originalmente establecidas, la Convocante podrá realizar una prórroga de la presentación y apertura según lo estipulado en la Resolución DNCP N° 805/09 y el artículo 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas. • ***Responsable del llamado:*** *Lic. Mirna Pereira.-Jefa del Dpto. de Compras Menores* ***Dirección:*** ***Brasil entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno Edificio de la Décimo Octava Región Sanitaria Planta Baja, Sub Unidad Operativa de Contrataciones S1.-*** • ***Oficina: Planta Baja- Decima Octava Región Sanitaria*** • *La fecha límite de presentación de las documentaciones es hasta las* ***10:00 horas*** *del día* ***LUNES 03/11/2014.-***
DONDE DICE:		
18	***La apertura de las ofertas tendrá lugar en:***	***Dirección: Brasil entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno Edificio de la Décimo Octava Región Sanitaria Planta Baja, Sub Unidad Operativa de Contrataciones S1.-*** ***Oficina: Planta Baja, Dirección de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S1.-*** *La fecha de apertura de los sobres es el día a las* ***10:30 hs. del día VIERNES 24/10/2014.-***
DEBE DECIR:		
18	***La apertura de las ofertas tendrá lugar en:***	***Dirección: Brasil entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno Edificio de la Décimo Octava Región Sanitaria Planta Baja, Sub Unidad Operativa de Contrataciones S1.-*** ***Oficina: Planta Baja, Dirección de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S1.-*** *La fecha de apertura de los sobres es el día a las* ***10:30 hs. del día LUNES 03/11/2014.-***
DONDE DICE ANEXO C- Requisitos de los bienes requeridos		
Ítem	***Descripción***	**Especificaciones Técnicas**
1	*Transformador de potencia trifásico de 300 KV.*	*Acometida de MT de líneas aéreas trifásica de media tensión conforme al siguiente detalle:* *Poste de Hº Aº 12 m. según proyecto ANDE con cimentación reforzada.* *Aisladores polimérico de retención para 23 KV.* *Aislador triple campana con perno.* *Cable de Aluminio desnudo de 35 mm2.-*

Sub Unidad Operativa Nº 1
Director - Sub Unidad
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

		Seccionador de MT con fusible tipo ANDE. *Preformado de Retención y atadura de 35 mm2.* *Servicio de Transporte Camión Grúa y mano de obra Especializada.* *Tramites en ANDE para Proyecto y Aprobación* *Montaje de un puesto de distribución aéreo para un transformador de 63 KVA conforme al siguiente detalle:* *Poste de Hº Aº de 12m con cimentación reforzada.* *Crucetas de madera y herrajes en Gral. todos galvanizados.* *Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25mm2.* *Cable tipo Cu- NYY de 3 x 35 + 25 mm2.-* *Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y equipo de medición* *Descargadores de M T Polimérico.* *Seccionadores de M T con fusible.* *Aisladores poliméricos de retención.-* *Provisión y montaje de un transformador de 63 KVA tipo ANDE con todas las documentaciones, certificado de aprobación en Laboratorio de la ANDE y Garantía Escrita de un año.-* *Provisión y montaje de un Banco capacitor fijo y llave TM tipo europeo para eliminar la energía reactiva de la factura de ANDE.* *Extensión de Líneas de media tensión.* *Circuito llave limitadora tablero General con provisión y montaje de conductor Cu-NYY de 3 x 35 +25 mm2.- llave TM tipo europeo de D 100- R100A. Caja metálica y conexión a la instalación existente.-* *Todas las instalaciones se realizaran de acuerdo a los Reglamentos de la ANDE de baja y media tensión.-* *Todos los tramites deberán ser realizados por la Empresa Contratista.-*
DEBE DECIR ANEXO C- Requisitos de los bienes requeridos		
Ítem	***Descripción***	**Especificaciones Técnicas**
1	***Transformador de potencia trifásico de 300 KV.***	***Servicio de Transporte Camión Grúa y mano de obra Especializada.*** ***Tramites en ANDE para Proyecto y Aprobación*** ***Crucetas de madera y herrajes en Gral. todos galvanizados.*** ***Cable tipo Cu- NYY de 3 x 35 + 120 mm2.-*** ***Provisión y montaje de un transformador de 300 KVA tipo ANDE con todas las documentaciones, certificado de aprobación en Laboratorio de la ANDE y Garantía Escrita de un año.-*** ***Provisión y montaje de un Banco capacitor AUTOMATICO, para eliminar la energía reactiva de la factura de ANDE.*** ***Provisión de 6 terminales de 120 mm2.*** ***Todas las instalaciones se realizaran de acuerdo a los Reglamentos de la ANDE de baja y media tensión.-*** ***Todos los tramites deberán ser realizados por la Empresa Contratista.-*** ***Los Derechos de conexión y la garantía de Consumo quedaran a cargo del oferente.-*** ***Al efecto de poder determinar con exactitud el alcance y los costos de dichos trabajos se realizara una visita previa al sitio de obras, para ese fin el personal encargado para el acompañamiento deberá emitir una***

Ing. Civil
Director - Sub Unidad Operativa N°1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección, Sub Unidad Operativa de Contrataciones No. 01- DGOC

		Constancia de visita al sitio Obras, el responsable del mismo será el Jefe Regional del Dpto. de Servicios Generales el día 24, 27, 28 de octubre de 07:00 a 13:00 horas
	DONDE DICE ANEXO D- INDICES DE FORMULARIO.	
	Formulario 1-Formulario de la Oferta.- *Listado de Bienes*	

NRO DE ORDEN	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	39121001-003	Transformador de potencia trifásico de 63 KV.-Según Especificaciones Técnicas			1	Unidad	Unidad		
					Total				

	DEBE DECIR ANEXO D- INDICES DE FORMULARIO.	
	Listado de Bienes	

NRO DE ORDEN	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	39121001-003	Transformador de Potencia Trifásico de 300 kv			1	Unidad	Unidad		
					Total				

	DONDE DICE ANEXO E- DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	
	V. Otros documentos.	

Arq. Diego Solórzano de la C.
Director - Sub Unidad Operativa Nº 1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección, Sub Unidad Operativa de Contrataciones No. 01- DGOC

a) Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales, donde el oferente demuestre haber proveído satisfactoriamente de los bienes en generadores y/o transformadores a empresas públicas o privadas por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente Contratación, de un periodo de no menos de 2 años. (Periodo 2011-2012)
b. Constancia de Cuenta Bancaria, de un (1) Banco de plaza, en donde se detallará la cuenta en la que se realizará el pago directo a los proveedores.-
C) Certificado de origen Nacional o Constancia otorgado por el Ministerio de Industria y Comercio a fin de dar cumplimiento al Margen de Preferencia de conformidad a lo establecido en el Artículo 2º de la Ley Nº 4558/2011.-En referencia al ANEXO B DATOS DE LA LICITACION Punto 21.-
DEBE DECIR ANEXO E- DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA
V. Otros documentos.
a) Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales, donde el oferente demuestre haber proveído satisfactoriamente de los bienes en generadores y/o transformadores a empresas públicas o privadas por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente Contratación, de un periodo de no menos de 2 años. (Periodo 2011-2012)
b) Constancia de Cuenta Bancaria, de un (1) Banco de plaza, en donde se detallará la cuenta en la que se realizará el pago directo a los proveedores.-
c) Certificado de origen Nacional o Constancia otorgado por el Ministerio de Industria y Comercio a fin de dar cumplimiento al Margen de Preferencia de conformidad a lo establecido en el Artículo 2º de la Ley Nº 4558/2011.-En referencia al ANEXO B DATOS DE LA LICITACION Punto 21.-
d) Constancia de Visita Técnica emitida por la Región Sanitaria de Itapúa, firmada por el Jefe del Dpto. de Servicios Generales .-

LA ENMIENDA DESCRITA PREVALECERÁ SOBRE LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SERÁ OBLIGATORIA PARA TODOS LOS LICITANTES.

Asunción, 22 de octubre de 2014.-

Arq. Diego Sotomayor
Director, Sub Unidad Operativa Nº 1

Arq. Diego Sotomayor de la C.
Director - Sub Unidad Operativa Nº 1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.