Asunción, 19 de marzo de 2013

CONSULTAS Y ACLARACIONES

CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2013 "*ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO*"

ID. Nº 253063

CONSULTA 1: En las especificaciones técnicas dice "24 BTU" Y SE ENTIENDE QUE DEBERIA SER "24.000 BTU"

RESPUESTA: Efectivamente debe ser 24.000 BTU como establecemos en la Adenda N° 1