Asunción, 22 de noviembre de 2019

Señor(es)
PROVEEDORES
Presente

Me dirijo a Usted(es), con el objeto de remitirle(s) las Aclaraciones N° 01, en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 17/2019 (Plurianual) para el "Ampliación de oficinas del segundo y tercer piso del Edificio del Congreso Nacional", con ID N° 372352, el mismo pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.

ACLARACIONES Nº 01

CONSULTA Nº 01
Solicitamos de la Comitente los siguientes planos complementarios:

- Plantas Existentes y Nuevas Plantas Acotadas y Equipadas.
- Corte Existente y Corte de Futuras Ampliaciones.
- Diseño estructural soportes de los pisos de las oficinas a ser ampliadas.

RESPUESTA Nº 01
En el Addendum N° 2 se adjunta los planos solicitados en las láminas de formato PDF (8 ocho láminas)

CONSULTA Nº 02
Del 3er Piso, el Ítem 35 dice Provisión y colocación de cielorraso de durlok (m2=37), lo que corresponde solo a la parte a ser ampliada, sin embargo habrá más trabajo de reparación al refaccionarse las oficinas existentes contiguas como SALON DE CONFERENCIAS. Solicitamos la aclaración correspondiente.

RESPUESTA Nº 02
En dicho ítem, el oferente deberá contemplar el área de cielorraso de durlock a ser instalado, y las reparaciones correspondientes al área de sala de conferencias, que son exclusivamente los sectores afectados por el desmonte de las mamparas existentes actualmente.

El presente documento pasa a formar parte del pliego de bases y condiciones.

Abg. Anhalía Brítez Aponte
Directora
Unidad Operativa de Contratación