ADENDA 01

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 11/2017 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" ID N° 325.603

ANEXO C
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

Debe Decir

2	72102305-001	Mantenimiento de aire acondicionado, equipo doble de Aire Acondicionado Central de 100.000 BTU c/u. Marca TRANE. Cantidad: 8 unidades	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
2.1		Limpieza de panel de filtro	Unidad	Evento	1
2.2		Limpieza de serpentina del condensador	Unidad	Evento	1
2.3		Limpieza de serpentina del evaporador	Unidad	Evento	1
2.4		Limpieza de turbina de evaporador	Unidad	Evento	1
2.5		Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1
2.6		Pintura de bandeja de desagüe	Unidad	Evento	1
2.7		Limpieza y ajuste en el tablero de mando y fuerza	Unidad	Evento	1
2.8		Limpieza de termostato	Unidad	Evento	1
2.9		Aislación cañería de baja en deterioro en terrazas, por metro lineal	Metro	Evento	1
2.10		Redireccionamiento de caudal de aire en ductos de techo	Unidad	Evento	1
2.11		Limpieza de boca de ducto salida y retorno del caudal de aire	Unidad	Evento	1
2.12		Limpieza del recinto del evaporador	Unidad	Evento	1
2.13		Ajuste de gas refrigerante	Unidad	Evento	1

Las demás condiciones no modificadas en la presente Adenda permanecen vigentes e invariables.

Asunción, 22 de setiembre de 2017

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DICON

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC