ADDENDA N° 01/2012

Contratación Directa Nº 01/2012 para Adquisición de Cámara de Frigorífica Desmontable
ID Nº 229.445

VISTO LA NECESIDAD DE ACLARAR LAS MEDIDAS DE LA CAMARA FRIGORIFA REQUERIDA, SE ESTABLECE LA PRESENTE ADDENDA A LOS 01 DIA DEL MES FEBRERO DEL AÑO 2012:

ANEXO 3.

1. **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Nº	Código de Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	24131503-003	Cámaras frigoríficas y accesorios	**EQUIPAMIENTO, PROVISION Y MONTAJE DE CAMARA FRIGORIFICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO** Medidas iguales de 2 Cámara Frigoríficas DE -20°C **4.80 mts. de largo** **2.30 mts. de altura** **2.50 mts. de ancho** * 2(dos) Unidad condensadora con motor de procedencia (especificar) de 5hp 380 voltios, con presostato alta y baja. * 2 (dos) sistema de evaporadores con 4 Forzadores de 25cm c/u y aleta de aluminio con cañería de cobre 5/8. Resistencia siliconada en el desagüe. * 2(dos) válvula Danfoss. * 2 (dos) orificio de válvula Danfoss * 2 (dos) caja PVC para llave de mando * 2 (dos) Automático MT 900 termómetro, termostato, digital con descongelamiento automático por thimer. Salida de interfase para moritoneo computarizado 24hs. * 2 (dos) protector térmico rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tensión eléctrica. * 4(cuatro) contactor 380 voltios para motor. * 6 (seis) llave corte botones para motor * 2 (dos) llave termomagnética 380 voltios * 2 (dos) llave termomagnetica 220 voltios * 2 (Dos) filtro 1/2 con silica para gas Freón Ecológico * Aislamiento, panel de chapa prepintada de exigencia municipal, con poliuretano expandido de 100mm, con densidad de 38 a 42 Kg por metro cubico. * 2 (dos) Puerta de cámara con herraje especial. * Piso panel poliuretano con trampa de vapor y antideslizante, conforme a las normas establecidas para estos tipos de equipos * 2 (dos) cortina de cámara. * 20 estantes metálicos reforzados de ángulo de hierro dividida en cada 40cm con pintura anti oxido y blanca al Horno. * Luz interior conforme a la exigencia del alimento. * Gas ecológico R404 de exigencia internacional **GARANTIA POR 2(DOS) AÑOS, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA TRES MESES, MANUAL TECNICO Y CAPACITACION AL PERSONAL AUTORIZADO**	Unidad	Unidad	2

DEJANDO CONSTANCIA QUE LAS DEMÁS CONDICIONES DEL PLIEGO SE MANTIENEN VIGENTES E INVARIABLES.

Maby L. González Lesmo
Jefa de Sub-UOC
XI Región Sanitaria - M.S.P. y B.S.