Asunción, 3 de setiembre del 2018

ACLARACION02- PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE ARRANQUE PARA ELECTROBOMBA N°6, ESTACIÓN DE BOMBEO VIÑAS KUE 2-AD REFERENDUM EJERCICIO 2019"ID N° 341890

1) **Consulta .**
Favor aclarar y brindar más datos de qué tipo de fusibles sería (NH, HH, etc) y las dimensiones de mismo.

Respuesta:
Se explica en Addenda 01.

2) **Consulta**
Se podría reutilizar los cables de potencia siempre y cuando posean la aislación mínima requerida?.
Respuesta:
Se puede reutilizar cualquier componente que pertenezca al Arrancador o sustituir toda vez que se verifique que reúne las Condiciones técnicas requeridas para ello y sea aprobado por el contratante.

3) **Consulta**
Si la longitud del cable de potencia actual no es suficiente para el conexionado del nuevo arrancador? Como se procedería?
Respuesta
La provisión solicitada incluye la sustitución del Arrancador, más los Cables de Entrada y Salida por lo que ya deberían ser incluidos como parte de la instalación. Los Cables de Potencia actuales constituyen solamente una opción.

4) **Consulta**
En caso de que el bien o producto principal sea importado aplicaría el margen de preferencia nacional a la oferta total? Teniendo en cuenta que el llamado incluye provisión e instalación y es por el total.
Respuesta
El margen de preferencia será aplicado al total ofertado. Como se explica en Aclaración 01

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
essap

essap sa
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Unidad Contratos, Garantías y A...
Unidad Evaluación
Planificación y Programación
Licitaciones:
Gerencia:
Observación:
Unidad de pliegos

- 4 SEP 2018

Abog. CARLOS A. OCAMPOS, Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones
essap SA