Ministerio de Relaciones Exteriores

Asunción, 20 de Junio de 2012

Adenda Núm. 04

Contratación Directa Núm. 14/2012 "Servicio de Construcción y Mantenimiento p/CNDL"

Se ha realizado consultas sobre las especificaciones técnicas, y las mismas deben ser incluidas en el PBC de este llamado, motivo por el cual se procede a adendar de la siguiente manera:

- piden las dimensiones y el tipo de piso a colocar:

ITEM	catálogo	RUBRO	UNID.	CANT
1	72131601-009	Provisión y Colocación de Pisos (Incluye Demolición y Carpeta). Piso cerámico de 40 x 40 cm., color a elección del oferente	m2	53

- piden las dimensiones y el tipo de zócalos:

ITEM	catálogo	RUBRO	UNID.	CANT
2	72131601-009	Provisión y colocación de Zócalo, cerámico de 40 x 9 cm., color a elección del oferente	m lineal	48

- piden especificar el tipo de puerta, dimensiones, y si la reposición debe ser con cerraduras y herrajes incluidos:

ITEM	catálogo	RUBRO	UNID.	CANT
4	72131601-010	Retiro y Reposición de Marco de Puerta(retiro del marco y puerta mientras dure el trabajo de cambio	unidad	2

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Administración Financiera
Dirección de la U.O.C.

		de piso y revoque, culminando la reposición del mismo marco y puerta existente)		

- piden especificar el tipo de tejas, pues se asume coloniales:

ITEM	catálogo	RUBRO	UNID.	CANT
6	**72131601-007**	**Provisión y Colocación de Techo de tejas tipo coloniales con tejuelitas prensadas entre teja y tejuela con colocación de membrana asfáltica con aluminio**	**gl**	**1**

- piden especificar el tipo de material a ser utilizado para la pintura completa:

ITEM	catálogo	RUBRO	UNID.	CANT
1	**72131601-012**	**Pintura completa con provisión de materiales para el Edificio de la CNDL (pintura látex para exteriores e interiores)**	**m2**	**1020**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de la U.O.C.

p.a.

RODRIGO IRALA
Director de la U.O.C.