INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

ACLARACIÓN Nº 1 A CONSULTAS REALIZADA EN RELACIÓN A LA CARTA DE INVITACION

CD N° 09/2018

"MATERIALES ELECTRICOS".

2018

ADIANA TIEVALOS
Jefa de Departamento de Adquisiciones Menores y Contrataciones Especiales
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

ACLARACIÓN Nº 1

POR LA CUAL SE ACLARAN PUNTOS CONSULTADOS POR POTENCIALES OFERENTES EN EL MARCO DEL PRESENTE LLAMADO:

CONSULTA 1:
ITEM 1 y 13: En la especificación técnica según plantilla SICP figura potencia de 18 Watts. Pero los tubos fluorescente son de 40 w y de 20 w respectivamente.

Aclaramos cuanto sigue:

Para el ítem 1 los tubos fluorescentes solicitamos que sean de **40W**.

Para el ítem 13 los tubos fluorescentes solicitamos que sean de **20W**.

CONSULTA 2:

ITEM 8: Llave Termo magnética seria Monofásica o trifásica.-

Aclaramos cuanto sigue:

La llave termo magnética debe ser **MONOFASICA.-**

CONSULTA 2:

ITEM 9: ¿El equipo para cuantos fluorescentes? ¿Colgante o adosado? Convencional o Led?

Aclaramos cuanto sigue:

El equipo debe ser para **UN** Fluorescente. Debe ser **COLGANTE** y **CONVENCIONAL**.

DIANA AREVALOS
Jefa de Departamento de Adquisiciones Menores y Contrataciones Especiales
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT