LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DIP Nº 14/11
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL I.P.S"

ACLARACION Nº 2

Asunción, 4 de noviembre de 2011.

Con relación a la Licitación Pública Nacional de referencia, aclaramos cuanto sigue:

Consulta 1: En el ítem Nº 35 donde se solicita la cotización de un Disyuntor de 2500A no se específica la capacidad de Corto circuito requerida.
Respuesta: Capacidad de corte será de 35 KA como mínimo

Consulta 2: En el ítem Nº 36 donde se solicita la cotización de un disyuntor de 1600 no se específica la capacidad de Corto circuito requerida.
Respuesta: Capacidad de corte será de 35 KA como mínimo.

Consulta 3: En los ítems 41 al 42 no se específica la capacidad de corto circuito requerida.
Respuesta: Capacidad de corte será de 25 KA como mínimo.

Lic. José Carlos Núñez C.
Jefe Sub-UOC Nº 1
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Jose Carlos Nuñez Cabañas
Jefe Sub U.O.C Nº 1

Ing. Osvaldo Rodriguez
Director de Infraestructura