Asunción, *23 de noviembre del 2.020*

CONTRATACION DIRECTA N.° 21/2020 "ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS" SEGUNDO LLAMADO - ID 383.341.-

ADENDA N°01

1) **Se modifica en el SICP las fechas. –**

2) Se modifica en el ANEXO C – **"Resumen de las especificaciones técnicas"**, quedando de la siguiente manera:

No. De Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
1	*Motor eléctrico trifásico 125 HP-600 V - 1450 RPM*	*Potencia: 125 HP* *Polos: 4* *Frecuencia: 50 Hz* *Tensión Nominal: 600 V* *Alimentación: Trifásica* *Rotación nominal: 1450 RPM* *Deslizamiento: 1,00%* *Par nominal: 579 Nm* *Par de arranque: 210%* *Par máximo: 250%* *Clase de aislamiento: F* *Factor de servicio: 1* *Tiempo de rotor bloqueado: 20 s (caliente) 36 s (frio) Elevación de temperatura: 80 K* *Régimen de servicio: S1* *Temperatura ambiente: -20°C hasta +40°C altitud: 1000 m* *Grado de protección: IPW55 Método de enfriamiento: IC411 - TEFC forma constructiva: B3L (D)* *Sentido de giro: Ambos* *Nivel de ruido: 70,0 dB (A)* *Lubricación de Rodamientos Delantero y trasero - Con Engrasador (Delantero y Trasero): Grasa* *Acoplamiento: Directo* *Termistor 130°C: Alarma-Devanado* *PT-100 - con 3 Cables: (Rodamiento delantero y trasero)* *Material de la Carcasa: Hierro fundido* ***NORMAS*** Especificación: IEC 60034-1 Vibración: IEC 60034-14 Ensayos: IEC 60034-2 Tolerancia: IEC 60034-1 Ruido: IEC 60034-9

Lic. Sandra E. Pagliero de Báez
Tecnóloga de Producción
Gte. de Operaciones Gran Asunción
essap sa

Ing. José Dure Rabito
U.M.E
essap

Escaneado con CamScanner