ADENDA II

Contratación Directa Nº 08 *para el Llamado de* "Adquisición de Acondicionador de Aire".-

ID N° 232973

LOTE 3 – JUZGADO DE PDTE. FRANCO, ITAKYRY Y SAN ALBERTO.

1	2	3	4	5	6
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del bien**	**Especificaciones Técnicas**	**Descripción de Accesorios**	**Dependencia**
28	40101701-002	*Acondicionador de aire de 24.000 BTU*	**Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm.	1 Equipo Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m Desague: 5 m Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 8 m Interconexión: 3 m Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm Caja Externa con llave : T.M. de 25 A.	**Pdte. Franco – Juzg. De Paz**
29	40101701-002	*Acondicionador de aire de 24.000 BTU*	**Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm.	**4 equipos** Caños de Cobre de Alta y Baja: 8 m Desague: 3 m Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2 : 15 m Interconexión: 15 m Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm Caja Externa con llave : T.M. de 25 A.	**Juz de 1RA Inst. Itakyry**
30	40101701-002	*Acondicionador de aire de 24.000 BTU*	**Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm.	**2 equipos** Caños de Cobre de Alta y Baja: 8 m Desague: 3 m Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2 : 15 m Interconexión: 15 m Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm Caja Externa con llave : T.M. de 25 A.	**Juz de 1RA Inst. de San Alberto**
		Monto Total			

OBSERVACION: se modificó en el ANEXO 3 únicamente EL TOTE 3, Dependencia