MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ITAPUA POTY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
6 de Agosto y San Juan Bautista
Teléfono 0764-20303

ACLARATORIA SOBRE CONSULTA LPN Nº 01/2013 ID 248816

A QUIENES CORRESPONDA:

REFERENCIA:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS PÙNTOS DEL DISTRITO DE ITAPÚA POTY- LPN Nº 01/2013".

DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN:

Respondiendo la consulta realizada por la empresa YATYTA S.A. Empresa de construcciones;

Punto A:

a) Cordón de Hormigón, no especifica si es cordón simple o cordón cuneta.

R: El cordón de Hormigón es "CORDÓN CUNETA DE HºAº de 0.50m de ancho"

Punto B:

b) La unidad de medida del cordón de hormigón figura en metros cuadrados en la planilla de oferta.

R: La Unidad de Medida es M2 del cordón de HºAº Según la Planilla de Oferta el cual al Dividirse por 2 Obtendremos a cuantos metros lineales equivale y Obviamente debe ser ambos lados. Según la Observación de 0.50m cada lado.

Atentamente:

MUNICIPALIDAD DE ITAPÚA POTY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

SERGIO LEHMAN GALEANO
Encargado de UOC MIP