San Lorenzo, 11 de julio de 2013

Señores
Potenciales Oferentes
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UNA, comunica que se realiza las siguientes aclaraciones en el marco del presente llamado:

ACLARACIÓN Nº 01/2013
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2013
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENORES, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS"
ID N° 258045

Consulta 1
Para el Lote Nº 1, Ítem 16 "UPS 1KVA".

Solicitamos respetuosamente que la convocante pueda ubicar este Ítem 16 "UPS 1KVA" fuera del Lote 1, pues la modalidad de adjudicación es por el total del lote siendo los demás artículos solicitados correspondientes a otros rubros del negocio como el de networking, repuestos de equipos clones, y repuestos de impresoras. Esto a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes del rubro, permitiendo obtener buen producto a un costo razonable, beneficiando a la institución.

Respuesta Consulta 1:

Se resuelve crear un nuevo Lote para las UPS de 1KVA.

Consulta 2
Para el Lote Nº 1, Ítem 16 "UPS 1KVA", solicitan lo siguiente:

(6 a 8) conexión americana con ficha tierra hembra (Protección contra sobretensiones y Respaldo de batería) como mínimo.

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita cotizar equipos con mínimo 5 conexiones del tipo IEC, ya que es el estándar para equipos de nuestra región. Las solicitadas son para el mercado doméstico de los Estados Unidos. Esto a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, permitiendo obtener buen producto a un costo razonable, beneficiando a la institución.

Respuesta Consulta 2:

Se mantendrá lo establecido en las Especificaciones Técnicas del presente llamado, realizadas en base a necesidades Institucionales. **Se aclara que todas las tomas de fuerza destinadas a los equipos de informática y de red de datos de la institución emplean el estándar de los Estados Unidos.**

Consulta 3
Para el Lote Nº 1, Ítem 16 "UPS 1KVA", solicitan lo siguiente:

Variación de tensión de entrada para operaciones principales 175 - 295V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales 160 - 300V

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita cotizar equipos con Variación de tensión de entrada para operaciones principales y Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales 140-280V, ya que esta diferenciación entre los tipos de variación de tensión es realizada por una sola marca especifica. Esto a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, permitiendo obtener buen producto a un costo razonable, beneficiando a la institución.

Respuesta Consulta 3:

Se aceptara los equipos que puedan permitir operaciones dentro del rango de 140 – 300V.

Lic. Víctor Flores
Responsable U.O.C.

Consulta 4
Para el Lote Nº 1, Ítem 16 "UPS 1KVA", solicitan lo siguiente:

Carga (vatios): 720

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita cotizar equipos con 600 Vatios, unificando la carga solicitada ya que el estándar para el equipo solicitado de 1 KVA es de 600 Vatios, como lo solicitan en las primeras líneas de las especificaciones técnicas de este ítem "Capacidad de Potencia de Salida 600 Vatios / 1000 VA como mínimo" cayendo en una contradicción.

Respuesta Consulta 4:

Se aclara que la potencia del bien requerido es **1KVA-720W**.

Consulta 5
Para el Lote Nº 1, Ítem 16 "UPS 1KVA", solicitan lo siguiente:

Puerto de interfaz USB/ Panel de control

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita cotizar equipos con Interface RS232, esto a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, permitiendo obtener buen producto a un costo razonable, beneficiando a la institución.

Respuesta Consulta 5:

Se mantendrá lo establecido en las Especificaciones Técnicas del presente llamado, realizadas en base a necesidades Institucionales.

Consulta 6
Para el Lote Nº 1, Ítem 16 y Lote Nº 5, Ítems 1, 2.

Solicitamos respetuosamente que la convocante pueda extender el plazo de entrega a un mínimo de 120 días, pues al ser muy específico los equipos solicitados estos deben ser Importados del fabricante, teniendo un plazo de entrega en la fábrica y posterior traslado hasta nuestro país. Esto a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes del rubro, permitiendo obtener buen producto a un costo razonable, beneficiando a la institución

Respuesta Consulta 6:

El plazo de entrega será de hasta un máximo de 120 (ciento veinte) días calendario, contado a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio.

Consulta 7
Para el Lote Nº 5, Ítem 1 "UPS 20KVA", solicitan lo siguiente:

• Potencia de salida: 20 KVA /18 KW

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita cotizar equipos con Potencia de salida 20 KVA/16KW, atendiendo a que la carga informática siempre está rondando el factor de potencia 0,8 lo cual es más que suficiente a fin de satisfacer sus requerimientos de potencia activa, pues de la manera que solicitan estarían incurriendo en un costo más elevado por una potencia efectiva mayor que encarece la fabricación de cualquier equipo de potencia, ocasionando un sobredimensionamiento innecesario.

Respuesta Consulta 7:

Se mantendrá lo establecido en las Especificaciones Técnicas del presente llamado, realizadas en base a necesidades Institucionales.

Consulta 8
Para el Lote Nº 5, Ítem 1 "UPS 20KVA", solicitan lo siguiente:

• Eficiencia: 92% mínimo

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita cotizar equipos con Eficiencia mayor o igual al 91%, esto es a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, permitiendo obtener buen producto a un costo razonable, beneficiando a la institución.

Respuesta Consulta 8:

Se aceptará también ofertas que coticen equipos cuya **eficiencia mínima** sea de 91%, sin descalificar las ofertas que cumplan con los rangos solicitados originalmente.

Consulta 9
Para el Lote Nº 5, Ítem 1 "UPS 20KVA", solicitan lo siguiente:

• Variación de tensión admisible: 305V a 477V (sin descarga de baterías)

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita cotizar equipos Variación de Tensión admisible 305 a 475V, puesto que existe una diferencia de 2V, la cual es exigua y más aun atendiendo a la tendencia de la ANDE que es hacia la baja tensión y no hacia la alta tensión. Esto es a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, permitiendo obtener buen producto a un costo razonable, beneficiando a la institución.

Respuesta Consulta 9:

Se aceptara también ofertas que coticen equipos cuya variación de tensión admisible sea de 305Vac a 475Vac, sin descalificar las ofertas que cumplan con los rangos solicitados originalmente.

Consulta 10
Para el Lote Nº 5, Ítem 1 "UPS 20KVA", solicitan lo siguiente:

• Variación de frecuencia de entrada admisible: 40 a 70Hz

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita cotizar equipos con Variación de frecuencia de entrada admisible: 45 a 66 Hz, siendo la calidad de variación de frecuencia de la ANDE muy exigua debido a estándares internacionales consideramos que el rango ofrecido de variación de frecuencia es suficiente para cubrir cualquier eventualidad, beneficiando a la institución, esto es a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, permitiendo obtener buen producto a un costo razonable redundando en beneficiando a la institución.

Respuesta Consulta 10:

Se aceptara también ofertas que coticen equipos con variación de frecuencia de entrada admisible 45 a 66 Hz, sin descalificar las ofertas que cumplan con los rangos solicitados originalmente.

Consulta 11
Para el Lote Nº 5, Ítem 1 "UPS 20KVA", solicitan lo siguiente:

Entorno:
• Nivel de ruido máximo: Hasta un máximo de 60 dBA a 1 (un) metro de distancia

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita cotizar equipos con Nivel de ruido máximo: Menor a 65 dBA, esto es a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, permitiendo obtener buen producto a un costo razonable, beneficiando a la institución.

Respuesta Consulta 11:

Se mantendrá lo establecido en las Especificaciones Técnicas del presente llamado, realizadas en base a necesidades Institucionales.

Consulta 12
Para el Lote Nº 5, Ítem 2 "UPS 40KVA", solicitan lo siguiente:

• Potencia de salida: 40 KVA /36 KW

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita cotizar equipos con Potencia de salida 40 KVA/32KW, atendiendo a que la carga informática siempre está rondando el factor de potencia 0,8 lo cual es más que suficiente a fin de satisfacer sus requerimientos de potencia activa, pues de la manera que solicitan estarían incurriendo en un costo más elevado por una potencia efectiva mayor que encarece la fabricación de cualquier equipo de potencia, ocasionando un sobredimensionamiento innecesario.

Respuesta Consulta 12:

Se mantendrá lo establecido en las Especificaciones Técnicas del presente llamado, realizadas en base a necesidades Institucionales.

Consulta 13
Para el Lote Nº 5, Ítem 2 "UPS 40KVA", solicitan lo siguiente:

• Eficiencia: 92% mínimo

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita cotizar equipos con Eficiencia mayor o igual al 91%, esto es a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, permitiendo obtener buen producto a un costo razonable, beneficiando a la institución.

Respuesta Consulta 13:

Se aceptará también ofertas que coticen equipos cuya eficiencia mínima sea de 91%, sin descalificar las ofertas que cumplan con los rangos solicitados originalmente.

Consulta 14
Para el Lote Nº 5, Ítem 2 "UPS 40KVA", solicitan lo siguiente:

• Variación de tensión admisible: 305V a 477V (sin descarga de baterías)

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita cotizar equipos Variación de Tensión admisible 305 a 475V, puesto que existe una diferencia de 2V, la cual es exigua y más aun atendiendo a la tendencia de la ANDE que es hacia la baja tensión y no hacia la alta tensión. Esto es a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, permitiendo obtener buen producto a un costo razonable, beneficiando a la institución.

Respuesta Consulta 14:

Se aceptara también ofertas que coticen equipos con variación de tensión admisible 305Vac a 475Vac, sin descalificar las ofertas que cumplan con los rangos solicitados originalmente.

Consulta 15
Para el Lote Nº 5, Ítem 2 "UPS 40KVA", solicitan lo siguiente:

• Variación de frecuencia de entrada admisible: 40 a 70Hz

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita cotizar equipos con Variación de frecuencia de entrada admisible: 45 a 66 Hz, siendo la calidad de variación de frecuencia de la ANDE muy exigua debido a estándares internacionales consideramos que el rango ofrecido de variación de frecuencia es suficiente para cubrir cualquier eventualidad, beneficiando a la institución, esto es a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, permitiendo obtener buen producto a un costo razonable redundando en beneficiando a la institución.

Respuesta Consulta 15:

Se aceptara también ofertas que coticen equipos con variación de frecuencia de entrada admisible entre 45Hz a 66 Hz, sin descalificar las ofertas que cumplan con los rangos solicitados originalmente.

Consulta 16
Para el Lote Nº 5, Ítem 2 "UPS 40KVA", solicitan lo siguiente:

Entorno:
• Nivel de ruido máximo: Hasta un máximo de 60dBA a 1 (un) metro de distancia

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita cotizar equipos con Nivel de ruido máximo: Menor a 65 dBA, esto es a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, permitiendo obtener buen producto a un costo razonable, beneficiando a la institución.

Respuesta Consulta 16:

Se mantendrá lo establecido en las Especificaciones Técnicas del presente llamado, realizadas en base a necesidades Institucionales.

Consulta 17
Para el Lote N° 5 que contiene las UPS de 20KVA y 40 KVA:

Solicitamos respetuosamente que la convocante permita realizar una visita técnica ya que consideramos que es de suma importancia para la instalación y puesta en marcha de los productos. Así también, requerimos que sean proveídos planos del lugar en donde serán instalados dichos equipos.

Respuesta Consulta 17:

Se realizara la visita técnica el día Miércoles 17 de julio y el horario establecido es desde las 10:00 hs. hasta las 12:00 hs. Los planos solicitados serán proveídos durante la visita técnica.

Consulta 18

Referente al lote 5 UPS, solicitamos que el plazo de entrega se prolongue a un mínimo de 90 días.

Respuesta Consulta 18:

El plazo de entrega será de hasta un máximo de 120 (ciento veinte) días calendario, contado a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio.

Atentamente.

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS VITAM IMPENDERE VERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Hiban Funes Rivera
Responsable U.O.C.