GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ACLARACION DE LAS CONSULTAS CON REFERENCIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2015 "CONSTRUCCION DE LA FILIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA SEDE AYOLAS (AD REFERENDUM)"

CONSULTA Nº 1

El oferente manifiesta: " Si el consumo de agua y energía eléctrica serán con cargo a la Contratista; las conexiones para estos servicios serán provisorias? Y a nombre de la Contratista?".

RESPUESTA: A tal efecto se ha remitido la Adenda N° 7 con las correcciones pertinentes.

CONSULTA Nº 2

El oferente manifiesta con respecto a RESISTENCIA DEL HORMIGON A COMPRESION "En la actualidad se usan también probetas de 10 cm de diámetro y 20 cm de altura, será factible la utilización de éstas?".

RESPUESTA: Se aceptará probetas de 10 cm de diámetro y 20 cm de altura. A tal efecto se ha remitido la Adenda N° 7 con las correcciones pertinentes.

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES