Ministerio Público
**Unidad Operativa de Contratación**

**ACLARACION N° 1**

**Contratación Directa – ID Nº 301.146 "Mantenimiento y Reparación de UPS Marca EATON".**

Asunción, 22 de diciembre de 2015

Señores
Abog, Santiago Jure Domaniscky, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

**La Unidad Operativa de Contratación del Ministerio Público**, se dirige a ustedes, en atención al Procedimiento de Contratación Directa ID Nº 301.146 "Mantenimiento y Reparación de UPS Marca EATON", a los efectos de remitir la Aclaración Nº 1 sobre consulta realizada por posibles oferentes.

**CONSULTA N° 1**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Consulta:** Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar la indicación de la cantidad de baterías que utilizan cada una de las 3 UPS cuyo mantenimiento se solicita.
**Respuesta:** se detalla la cantidad de baterías requeridas.

| Descripción | Cantidad total |
|---|---|
| UPS marca EATON Modelo POWERWARE 9355, Batería de 12 V-9 Ah | *64 |
| UPS marca EATON Modelo POWERWARE 9140, Batería de 12 V-5 Ah | 32 |

* Observación: cada UPS utiliza 32 baterías.

Atentamente.

Econ. Guido R. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público