CONTRATACIÓN DIRECTA N° 07/2016

"ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y RECARGA"

ID 310.718.-

ACLARATORIA 1

La Unidad Operativa de Contrataciones de la SEAM, cumple en comunicar las siguientes aclaraciones de la Carta de Invitación del Llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 07/16 "ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y RECARGA"**, para la Secretaria del Ambiente (SEAM) ID N° **310.718.-**, conforme al siguiente detalle:

Anexo C
Especificaciones técnicas

ítem	Código	Descripción	Presentación	Cantidad
4	46191601-002	Polvo Químico Seco Tipo ABC Peso 5 kg Acabado en pintura horneada de alta resistencia color rojo, resistente a la corrosión y a la interperie. Válvula de fácil operación. Manómetro indicador de presión. Soporte para su instalación. Incluye: Envase, contenido, baliza plástica, colocación, cartel indicativo de extintor. El oferente deberá garantizar que los químicos y productos utilizados en los equipos extintores cumplen con las normas del INTN. Además contar con rotulo de vencimiento como mínimo 1 año. Extintor HCFC-123 Indicado contra fuegos clases ABC Agente que posee un mínimo potencial de agotamiento de la capa de Ozono.	Cilindro	5
5	46191601-002	Polvo Químico Seco Tipo ABC Peso 6 kg Acabado en pintura horneada de alta resistencia color rojo, resistente a la corrosión y a la interperie. Válvula de fácil operación. Manómetro indicador de presión. Soporte para su instalación. Incluye: Envase, contenido, baliza plástica, colocación, cartel indicativo de extintor El oferente deberá garantizar que los químicos y productos utilizados en los equipos extintores cumplen con las normas del INTN. Además contar con rotulo de vencimiento como mínimo 1 año.	Cilindro	21
		Polvo Químico Seco Tipo ABC Peso 2 kg		

SECRETARIA DEL AMBIENTE * Unidad Operativa de Contratación *

Lic. Sabrina Goddy
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
SEAM

ítem	Código	Descripción	Presentación	Cantidad
6	46191601-002	Acabado en pintura horneada de alta resistencia color rojo, resistente a la corrosión y a la interperie. Válvula de fácil operación. Manómetro indicador de presión. Soporte para su instalación. Incluye: Envase, contenido, baliza plástica, colocación en el móvil. El oferente deberá garantizar que los químicos y productos utilizados en los equipos extintores cumplen con las normas del INTN. Además contar con rotulo de vencimiento como mínimo 1 año.	Cilindro	2

<u>Observación</u>: Los ítems 4, 5 y 6 efectivamente corresponden a RECARGA DE EXTINTORES no así a adquisición.
Cabe aclarar que si bien en el PAC se ha indicado la denominación como: "Adquisición, recarga y mantenimiento", hemos optado por no realizar el mantenimiento, sino solo la adquisición y recarga en el presente proceso licitatorio.

SECRETARÍA DEL AMBIENTE * Unidad Operativa de Contratación *

Lic. Sabrina Godoy
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
SEAM