DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 620/2011

SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA

ADDENDA Nº 1

Asunción, 03 JUN 2011

Señores Oferentes:

Haciendo referencia a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 620/2011 "Suministro Instrumentos de medida", rogamos tener en cuenta las siguientes modificaciones a las Especificaciones Técnicas, para la elaboración de sus ofertas:

Lote 1:

EETT 05.11.12-Rev -1 Transformador de corriente tipo interior para BT

Punto 5. Características de los transformadores de corriente, en lugar de Clase de precisión **0,5**, se deberá cotizar Clase **0,5 S**

Lote 2:

EETT 05.14.19-Rev.4 Transformador de intensidad para intemperie MT

Para el ítem 5.11 Prestación (burden), en lugar de **15 VA**, se deberá cotizar **10VA**.
Para el ítem 5.12 Clase de precisión, en lugar de **0,5**, se deberá cotizar **0,5 S**

EETT 04.14.18-Rev. 3. Transformador de potencial intemperie MT

Para el ítem 5.9 Prestación (burden), en lugar de **15 VA**, se deberá cotizar **20 VA**
Para el ítem 5.10 Clase de precisión, en lugar de **0,5**, se deberá cotizar **0,5 S**

Asimismo, a fin de que los oferentes dispongan del tiempo suficiente para adecuar sus ofertas a las nuevas indicaciones, las siguientes fechas quedan prorrogadas de la siguiente manera:

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

a. Consultas: Hasta las 15:00 horas del día 7 de junio de 2011.

b. Respuestas: Hasta las 15:00 horas del día 13 de junio de 2011.

c. Inicio de Recepción de Propuestas de Precios: 16 de junio de 2011 desde las 07:30 horas hasta las 08:30 horas del día 17 de junio de 2011.

d. Inicio de Etapa Competitiva de Lances: 17 de junio de 2011 a las 08:40 horas.

e. Presentación de Ofertas: 22 de junio de 2011 a las 09:00 horas

f. Apertura de Ofertas: 22 de junio de 2011 a las 09:15 horas

Asimismo, las Garantías de Mantenimiento de Oferta con fecha de vigencia a partir del 09/06/2011 se considerarán como válidas.

Consulta 1

En el punto 3. Plan de entrega prevista, en la Pág. 14 de 95 se indica,.....Única entrega prevista, hasta 75 días calendarios.
Debido a la actual carga de las plantas y a las demoras adicionales que provocan los necesarios transportes marítimo y fluvial requeridos, rogamos ampliar el plazo de entrega a 120 días calendarios.

Respuesta:

Favor sustituir la Página 14/95 y 15/95 por la Página 14/95 - Rev.1 y 15/95 - Rev.1correspondiente al Plan de Entrega y Cumplimiento a fin de ajustar el nuevo Plan de entrega hasta 90 días.

Atentamente,

	3	43211606-008	05.92.46 Rev.1	Lector óptico con conexión USB.	Unidad	Unidad	6

2. Especificaciones Técnicas

Se adjuntan las especificaciones técnicas al final del presente Pliego de Bases y Condiciones.

3. Plan de Entrega y Cumplimiento

Entrega prevista					
Lote	**Ítem**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	
				90 días	**120 días**
1	1	Transformador de corriente tipo interior para baja tensión, 100/5 A.	Unidad	150	150
	2	Transformador de corriente tipo interior para baja tensión, 150/5 A.	Unidad	165	165
	3	Transformador de corriente tipo interior para baja tensión, 200/5 A.	Unidad	150	150
	4	Transformador de corriente tipo interior para baja tensión, 300/5 A.	Unidad	150	150
	5	Transformador de corriente tipo interior para baja tensión, 400/5 A.	Unidad	100	100
	6	Transformador de corriente tipo interior para baja tensión, 500/5 A.	Unidad	60	65
	7	Transformador de corriente tipo interior para baja tensión, 600/5 A.	Unidad	50	50
	8	Transformador de corriente tipo interior para baja tensión, 800/5 A.	Unidad	25	25
	9	Transformador de corriente tipo interior para baja tensión, 1000/5 A.	Unidad	25	25
2	1	Transformador de intensidad para intemperie doble relación 5 x 10 – 5 A.	Unidad	50	50
	2	Transformador de intensidad para intemperie doble relación 15 x 30 – 5 A.	Unidad	50	50
	3	Transformador de intensidad para intemperie doble relación 25 x 50 – 5 A.	Unidad	50	50
	4	Transformador de intensidad para intemperie doble relación 75 x 150 – 5 A.	Unidad	50	50
	5	Transformador de potencial tipo intemperie, monopolar.	Unidad	135	135

Entrega prevista					
Lote	**Ítem**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	
				90 días	**120 días**
3	1	Medidor trifásico electrónico de energía para conexión indirecta con funciones ampliadas de instrumentación y supervisión.	Unidad	80	
	2	Notebook	Unidad	2	
	3	Lector óptico con conexión USB.	Unidad	6	

El plazo para la entrega del Suministro comenzará a regir del siguiente modo:

a) Proveedor no domiciliado en la República del Paraguay: a partir de la apertura de la carta de crédito irrevocable.

b) Proveedor domiciliado en la República del Paraguay: a partir de la firma del contrato.

Lugar de Entrega: Los bienes deberán ser entregados en los Depósitos de la Contratante en Asunción y/o alrededores hasta un radio de 30 km, contados a partir de los límites de la ciudad de Asunción, en las condiciones establecidas en los documentos contractuales.

(Este plan de entrega debe ser presentado por el Oferente debidamente firmado junto con su oferta y es un documento de carácter sustancial).