UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

Campus Universitario, km. 8 lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
E-mail: rectorado@une.edu.py

ACLARACIONES N° 001/2013

ACLARACIONESS INTRODUCIDAS AL LLAMADO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2013 PARA CONSTRUCCION Y TERMINACIÓN DE OFICINAS-CAMPUS UNIVERSITARIO - ID N° 252911, EXPEDIENTE N° 314770, CONVOCADO POR EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.

El Rectorado de la Universidad Nacional del Este, inserta en su llamado las siguientes aclaraciones en base a consultas:

Consultas - Lote 1 – Rectorado - Administración (Azotea 2)

Ítem 6 (72131601 – 007) - Techo - Estructura;

Consultas:

La chapa es lisa, ondulada o trapezoidal?,
Plegado y doblez estructural a que se refiere?
Se solicita definir las secciones de cada uno de los elementos de la estructura metálica y si será cabriada o viga.
Correas metálicas a que se refiere?
Las chapas van a ir remachadas o atornilladas? remache

Aclaración: Las chapas galvanizadas serán lisas, los dobleces y/o pliegues serán trapezoidales según normas INTI, IRAM o IRAM-IAS; dobladas y plegadas se refiere para estabilidad estructural en el sentido longitudinal de trabajo mayor, las secciones de cada uno de los elementos de la estructura serán cabriadas, igualmente deberán ser calculadas, estructuradas y montadas según la norma referida precedentemente, en todos los casos serán isostáticas, los cálculos analíticos de todas las estructuras deberán ser aprobados por la Convocante antes de su ejecución, éstos a su vez deberán ser elaborados por el oferente (en caso de resultar adjudicados) a su costa y riesgo, las correas metálicas se refieren a estructuras sobre las cuales van sujetas las chapas que servirán de cobertura, deberá ser calculado y dimensionado de acuerdo a la longitud de chapa a ser utilizada, siendo estas atornilladas.

Ítem 7 72131601 - 007) – Techo de Policarbonato:
Consultas:

No está indicada la ubicación; la estructura de aluminio no tiene esquema.

Aclaración: Estará ubicada en la unión entre bloques existentes y bloque a construir, las dimensiones de cobertura se encuentran obrantes en las planillas respectivas, el policarbonato dispuesto en forma de casquete es autoportante, el esquema para terminación y unión de las estructuras de aluminio deberá ser diseñada por el oferente (en caso de resultar adjudicado) y sujetas a la aprobación de la Convocante o su representante designado.

Ítem 8 (72131601 – 007) - Techo – Estructura:
Consultas:
La chapa es lisa, ondulada o trapezoidal?,
Plegado y doblez estructural a que se refiere?
Se solicita definir las secciones de cada uno de los elementos de la estructura metaliza y si será cabriada o viga.
Correas metálicas a que se refiere?
Las chapas van a ir remachadas o atornilladas?

Aclaración: Las chapas galvanizadas serán lisas, los dobleces y/o pliegues serán trapezoidales según normas INTI, IRAM o IRAM-IAS; dobladas y plegadas se refiere para estabilidad estructural en el sentido longitudinal de trabajo mayor, las secciones de cada uno de los elementos de la estructura serán cabriadas, igualmente deberán ser calculadas, estructuradas y montadas según la norma referida precedentemente, en todos los casos serán isostáticas, los cálculos analíticos de todas las estructuras deberán ser aprobados por la Convocante antes de su ejecución, éstos a su vez deberán ser elaborados por el oferente (en caso de resultar adjudicados) a su costa y riesgo, las correas metálicas se refieren a estructuras sobre las cuales van sujetas las chapas que servirán de cobertura, deberá ser calculado y dimensionado de acuerdo a la longitud de chapa a ser utilizada, siendo estas atornilladas.

Ítem 9 (72131601 – 005) - Albañilería:

Consultas:

La cantidad que figura en la planilla no coincide con el plano por consiguiente tampoco el revoque y la pintura

Aclaración: Las medidas fueron verificadas y corresponden a lo solicitado.

Ciudad del Este, 27 de mayo de 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
U.O.C.
CIUDAD DEL ESTE

Susana Ramírez
Encargada U.O.C.
Rectorado U.N.E.