CONTRATACION DIRECTA N° 05/13
"ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES"
ID N° 258015

Circular N° 1

La Unidad Operativa de Contrataciones de la SENAVITAT, de conformidad a lo establecido en la Carta de Invitación, cumple en realizar las aclaraciones a las consultas realizadas:

- **CONSULTA 1**
  Consulta realizada en relación a los ítems 3 y 4, especificaciones técnicas. Favor especificar si los 6 (seis) metros mencionados también se refieren a las cañerías de refrigeración de cobre con aislación; o si se debe realizar un relevamiento para determinar las distancias entre unidades condenadoras y evaporadoras considerando las ubicaciones de los equipos.

  RESPUESTA 1: Conforme a lo detallado en las especificaciones técnicas de los ítems 3 y 4, se observa que efectivamente la cañería de refrigeración de cobre con aislación está incluida dentro de los materiales que debe prever la empresa para la instalación y colocación de los equipos hasta un máximo de 6 (seis) metros.

Ing. Civil Víctor Zaputovich
Director Interino
UOC - SENAVITAT