COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

COPACO S.A.

Asunción, 14 de agosto de 2012

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2012 – "ADQUISICIÓN DE BANCOS DE BATERIAS CON ACCESORIOS, BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO Y BATERÍAS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS Y AGUA DESTILADA"

ACLARACIÓN N° 3

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de responder a la consulta efectuada por una firma, potencial oferente en la Licitación Pública Nacional de referencia.

CONSULTA 1

Ítem 6, Baterías de 25 celdas: Consultas si lo requerido es bancos de 25 celdas deben ser de 50Vcc (25 celdas por banco) ó están considerando bancos de baterías de 48Vcc (24 celdas) y requieren 1 celda de repuesto por cada banco.

RESPUESTA 1

Para el ítem 6 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación en referencia, Sección III, Especificaciones Técnicas, se solicita como se detalla, Bancos de baterías de 25 celdas de 2V c/u (50VCC) – 1000 AH, plomo ácida estacionaria, sellada electrolito absorbido (gel), placas tubulares, con Rack incluido.

Atentamente,

Ing. Norma Fernández
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones