San Lorenzo, 11 de agosto 2016.

Nota UOC N° 304

Señores
OFERENTES
Presente

Me dirijo a usted, con el objeto de responder a la consulta realizada al Llamado de Licitación por Contratación Directa, para la Adquisición de UPS, detallados en los siguientes puntos:

CONSULTA 1- :

- Con respecto a la Sección III, Suministros requeridos. Plan de Entregas, respetuosamente solicitamos extender el plazo de entrega a 110 (ciento diez) días calendarios, considerando los prolongados periodos de tiempo son necesarios para la importación de equipamientos de energía de este tipo y potencia.

RESPUESTA 1- PANTALLA:

- Se extiende a 75 días calendario conforme a la Adenda N° 01

CONSULTA 2:

- Con respecto a Anexo C, Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos dice : Norma de etiquetado ecológico CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111

RESPUESTA 2- :

- Se mantiene lo establecido en el PBC;
  En salvaguarda a los intereses de la DINATRAN, en cuanto a la calidad del bien a ser adquiridos.

CONSULTA 3:

- Con respecto a Anexo C, Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos, dice: Distorsión armónica total de entrada <5% a plena carga como mínimo. Distorsión armónica total de saluda <2% con carga lineal como mínimo. Solicitamos a la convocante sean aceptadas THD de corriente de entrada igual o menor al 5% y THD de tensión de salida igual o menor al 2% con carga lineal.

RESPUESTA 3:

- Se acepta que THD de corriente sea igual o menor al 5% y THD de salida igual o menor al 2% con carga lineal. Conforme a la Adenda N° 01

CONSULTA 4:

- Con respecto a anexo C, Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos dice: El UPS debe incluir rectificador con corrección activa de factor de potencia por medio de transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT). Solicitamos a la convocante que dicha característica de poseer elementos de IGTB sea de carácter opcional, atendiendo que los rectificadores que utilizan esta tecnología encarecen el producto a ser ofertado.

RESPUESTA 4- :

- De acuerdo a las necesidades y la calidad del bien a ser adquirido solicitamos se adecuen a lo solicitado en el PBC.

CONSULTA 5- :

- Solicitamos a la convocante la extensión del plazo de consultas en base a que el llamado incluye la provisión instalación y puesta en funcionamiento, esto con con el fin de convocar a los potenciales oferentes para una visita técnica con el find e relevar datos concernientes a la instalación-

RESPUESTA 5- :

- Se mantiene lo establecido en el PBC.

CONSULTA 6-:

- Con respecto a Anexo C Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos, dice: "47 a 63 hz como mínimo". Solicitamos también sean aceptados equipos UPS con rango de frecuencia de 50hz +10%, teniendo en cuenta que cubre con suficiencia las eventuales variaciones de frecuencia de la red de ANDE y de grupo e generadores de calidad.

RESPUESTA 6- :

- Se mantiene lo establecido en el PBC.
  De acuerdo a las necesidades y la calidad del bien a ser adquirido/solicitamos se adecuen a lo solicitado en el PBC

Atentamente.

Abog. Silvio E. Estigarribia Quiñonez
Director
Director Unidad Operativa
de Contrataciones
DINATRAN