ADENDA N° 02

Contratación Directa N° 17/13
Llamado "Remodelación de las Oficinas de la Administración Central" ID.: 262127

Asunción, 16 de Agosto de 2013.-

Señores
Oferentes
Presente

Tengo a bien dirigirme a ustedes en el marco de la Contratación Directa de referencia, con el fin de ampliar y aclarar los siguientes puntos: tanto en el ANEXO C Especificaciones Técnicas y en el FORMULARIO N° 1 Lista de Precios, incluir en el Item 7 lo referente a la Caseta:

1. **La Caseta para guardia de seguridad debe debe cumplir con las sgtes. Especificaciones Tecnicas**
   - ✓ Fabricada en Plástico Reforzado con fibra de Vidrio
   - ✓ Con ventana de abrir tipo guillotina
   - ✓ Vidrios tipo Rayban
   - ✓ Mesada y estante interior
   - ✓ Puerta con cerradura y llave
   - ✓ Instalación eléctrica con fluorescente y toma
   - ✓ Largo:1,20mts.
   - ✓ Ancho:1,20mts.
   - ✓ Altura:2,20mts.
   - ✓ Color gris

2. **Aclaraciones Varias**

   - ✓ Para la colocación del piso cerámico se retirara la alfombra para luego colocar con Kaukol el piso cerámico.
   - ✓ Para el revestimiento del baño se picaran los paños de paredes para luego colocar los azulejos.
   - ✓ Las áreas a colocar serán indicadas por el fisval de obras.
   - ✓ La empresa adjudicada deberá proveer los materiales y mano de obra color y diseño de pisos y azulejos a elección.

Sin otro particular les saludo muy atentamente.

RAMON A. NUÑEZ G., responsable Interino
Unidad Operativa de Contrataciones