Asunción, 02 de octubre del 2018

ADENDA Nº 02/2018: LICITACIÓNPOR CONCURSO DE OFERTAS Nº 26/2018 "Adquisición de Antracita" - ID Nº341735

1. **Se modifica** la fecha de entrega de ofertas y apertura de sobres en el SICP
2. **Se modifica al PBC en la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. Especificaciones Técnicas**

Descripción del Bien	SE ELIMINA DONDE DICE:	DEBE DECIR:
	Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas debe cumplir con la Norma ANSI/AWWA B100-96
ANTRACITA	Cantidad solicitada: 24.700 Kg	Cantidad solicitada: 24.700 Kg
	Unidad de medida: Kg	Unidad de medida: Kg
	Es un producto de origen mineral utilizado como medio filtrante en las Plantas de Tratamiento de Aguas de forma granular. Es negro, brillante y muy duro, con irisaciones.	Es un producto de origen mineral utilizado como medio filtrante en las Plantas de Tratamiento de Aguas de forma granular. Es negro, brillante y muy duro, con irisaciones.
	Peso Específico: 1.400 - 1.500 g/m3.	Peso Específico: 1,50 – 1,70 g/cm^3
	Coeficiente de Uniformidad: 1.6 % (menor o igual).	Coeficiente de Uniformidad: <1,5
	Tamaño Efectivo: 0.8 a 1.5 mm.	Tamaño Efectivo: 0,8 – 1,10 mm
	Dureza: 2 a 3	Dureza: >2,7 (escala de Mohs)
	Tenor en Carbono libre mayor a 84 %.	
	–	Solubilidad en Acido: < 5%
	No deberá contener material soluble o insoluble, orgánico o inorgánico, capaces de tornar el agua no apta para consumo humano.	La antracita debe estar visiblemente libre de esquisto, arcilla y otros desechos extraños.
	Presentación: Embalaje en bolsa de plástico o papel duro de 25 a 50 Kgr.	Presentación: Embalaje en bolsa de plástico o papel duro de 25 a 50 Kgr.

3. **Se agrega al PBC en la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37) – (B) Experiencia y Capacidad Técnica**

Certificación de la NSF/ANSI 61 que avale que es apto para ser utilizado en plantas para potabilización de agua.

4. **Se agrega al PBC en la SECCIÓN VII. ANEXOS – Anexo I**

F) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.
Certificación de la NSF/ANSI 61 que avale que es apto para ser utilizado en plantas para potabilización de agua

Abog. Carlos A. Ocampos
Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones
essap sa

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
ESSAP