Asunción, 21 de julio de 2016.-

ADENDA Nº 03 – CD Nº 04/2016

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: Licitación por Contratación Directa CD IPTA N° 04/2016 "Adquisición de Acondicionadores de Aire", ID Nº 314242.-

La Dirección de Contrataciones del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), comunica a través de la presente Adenda, la modificación a la Carta de Invitación Estándar del llamado de referencia, la cual queda redactada y detallada en los siguientes términos:

Anexo B
Datos de la Contratación (DDLC)

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas:** 26 de julio de 2016, hasta las 12:00 Hs.

17. **Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es:**

Atención: Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), Dirección de Contrataciones
Dirección: Narciso Colman N° 1705 c/ Gómez Ríos.
Nro. De piso/ Oficina: 1er. Piso oficina de la Dirección de Contrataciones.
Ciudad: Asunción – Paraguay.

La techa límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 29/07/2016 **Hora:** 09:00

18. **La apertura de las ofertas tendrá lugar en:**
Dirección: Narciso Colman N° 1705 c/ Gómez Ríos.
Nro. de piso/ Oficina: Planta baja, Sala de Reuniones Oficina de Gestión del IPTA
Ciudad: Asunción – Paraguay
Fecha: 29/07/2016 Hora: 09:30 Hs.

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

Características: Los equipos de Acondicionadores de Aire. debe ser de dos modalidades frio/ calor, con control remoto, pilas propias, visor visible, motor rotativo, con kit de instalación, incluido 6 mts. de cable de cobre, con soporte de ángulo según la capacidad del aire, tornillos con rosca hexagonal de 11", tarugos de 10", para asegurar el soporte del motor del condensado, y alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termomagnética de 32 A; hasta una distancia de 20 metros como mínimo, Las unidades condensadoras tendrán compresores de tipo Scroll. Se proveerán todas las protecciones necesarias: presostato de alta y baja, filtro secador, válvula de servicio, protector de falta de fase e inversión de secuencia (para equipos trifásicos).

Atentamente,

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – Dirección de Contrataciones

Lic. Miriam Oviedo
Directora
Dirección de Contrataciones - IPTA