MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital Regional
de Luque

PARAGUAY TODOS

Independencia Nacional esq. Campos Cervera - Teléfono 642-375 - uocluque@hotmail.com

Contratación Directa No. 10/2011
"Adquisición una Cámara Frigorífica"

Aclaraciones

Consulta N°1
Ítem N°1 – Cámara Frigorífica

En el punta 2 de la parte de especificaciones técnicas, nos dice que los paneles "deben tener una densidad de 105 a 130 kg/m3, con un coeficiente de conductividad térmica (a 20°C) de 0,36 a 0,40 W/(m.K)", solicitamos nos aclaren si este pedido está correcto, pues las densidades que se utilizan para este tipo de cámaras frigoríficas son de 40 a 43 kg/m3, mientras que el coeficiente de conductividad térmica del poliuretano es de 0,023 W/(m.K)

En el punto 4 refiere el rango de temperatura de utilización y también dice 20,00cm; pasamos al punto11 y refiere que los paneles deben ser de 100mm (10cm), esto en ambos puntos entendemos que se trate del espesor de los paneles que se está requiriendo y son medidas diferentes.

Respuesta

Ver Adenda N°1, correspondiente a las modificaciones realizadas en las especificaciones técnicas.

Lic. Blas Darío Ruíz Díaz
Administrador