ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 620/2011

"Suministro de instrumentos de medida, bajo la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica"

Comunicación Aclaratoria N°3

Asunción, 10 de junio del 2011

AL OFERENTE:

Señor(es)

Hemos recibido de potenciales oferentes, consultas que se describen más abajo, relacionadas con la Licitación Pública Internacional ANDE N° 620/2011, para "Suministro de instrumentos de medida, bajo la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica", a las cuales respondemos a continuación:

CONSULTA N° 1

EETT 04.14.18-Rev. 3. Transformador de potencial intemperie MT
Para el ítem 5.10 Clase de precisión, en lugar de 0,5, se deberá cotizar 0,5 S

De acuerdo a la norma IEC 60044-2 no contempla la clase 0.5 S según los puntos 12.1.1 y tabla 11 de errores para los criterios de prueba, siguientes

12.1.1 Standard accuracy classes for measuring voltage transformers
The standard accuracy classes for single-phase inductive measuring voltage transformers are:
0,1 – 0,2 – 0,5 – 1,0 – 3,0

¿Podrá confirmar el cambio de clase para los equipos de potencial?

RESPUESTA:
Rectificamos nuestra aclaración emitida en la Adenda Nº 1 con respecto a la EETT 04.14.18-Rev. 3. Transformador de potencial intemperie MT.
La Clase deberá ser 0,5.

CONSULTA N° 2

En la EETT del pliego indica Data logger con un total de 18 parámetros e intervalo de 15 minutos, con una capacidad de 30 días.

Normalmente este tipo de medidores cuentan con un total de16 parámetros, inclusive condición ya aceptado por Ande anteriormente.

Favor respondernos si Ande aceptara Data logger con un total de 18 parámetros e intervalo de 15 minutos, con una capacidad de 30 días.

RESPUESTA

Serán aceptados medidores con 16 parámetros, e intervalo de 15 minutos, con una capacidad de 30 días.

CONSULTA N° 3

En la EETT del pliego indica Modo de operación del medidor en forma normal o test.

Nuestro medidor solamente cuenta con modo Normal o Modo DEMO que simula el funcionamiento del medidor.

Ande aceptaría que nuestro medidor cuente únicamente con modo de operación normal?

Alternativamente podría configurarse un modulo para que en el caso de hacer un trigger se pase a un modo de operación símil al "modo test" con integradores de energía alternativos, ¿puede ser válido para ANDE esta solución?

RESPUESTA

Serán aceptados medidores con el modo de operación Normal sin necesidad del modo Demo.

Les saludamos muy atentamente.